

Alver Kommune
Byggesak

Hjelmås 3 mars 2020

Vedlegg til søknad om utslipp for GBNR 10 / 25 - Stranda.

Det er i dag, sammen med flere, felles tett avløpsledning til sjø. Det planlegges nå å bygge ny fritidsbolig på denne eiendommen, med egen slamavskiller og vider koble seg til eksisterende avløpsledning.

Vi har kontrollert avløpsledningen og finner den i orden og med tilstrekkelig kapasitet for flere boenheter.

Avløpsledningen er en plastledning med loddbelastning i sjø og ført ut på tilstrekkelig dybde.

Vedlegg.

Avtale om felles avløpsledning til sjø.

Kart med inntegnet trase frem til fellesledning og videre i sjø.

Med hilsen
Hjelmås VVS as

Peder Hagesæter