
Fra: Marianne Aadland Sandvik
Sendt: torsdag 5. mars 2020 11:19
Til: Larissa Dahl
Emne: VS: Att. Arne Helgesen v/ Vann og Avløp - Forhåndsuttalelse
Vedlegg: VA 01.01 - A1 - M100.pdf; A3-001-1 - Situasjonsplan ny.pdf; A3-001 - Situasjonsplan eksisterende.pdf

Hei

Sjå under. Gjeld sak 20/139

Vh Marianne

Fra: Arne Helgesen
Sendt: onsdag 4. mars 2020 14:35
Til: Heine Nævdal (heine@lindas-ror.no); Marianne Aadland Sandvik
Kopi: Line Merete Valle; Karl Johannes Romarheim; Ole Johan Ingebrigtsen; Stian Marøy
Emne: VS: Att. Arne Helgesen v/ Vann og Avløp - Forhåndsuttalelse

Ser at det er svært lit opplysninger om korleis vatn og avløpsnettet er i området. Brannkum v. PKt A er den næreste komma til dei nye omsorgsbustadene, har sett på bilder av kum, brannventil lar seg ikkje bruke, så den burde ikkje vera merka med brannkum i det heile. Neste brannkum er 130 m. vekke fra boliger.

Det er ikkje laga noko va plan for dette prosjektet, her må va nett kartlegg ast. Kapasitet på vannledning, beliggenhet spillvannsledning, krav til brannvansdekning, må få uttale fra brannforbyggjande avdeling, med føringar kva som må på plass, for å få ei tilfredsstillande løysing i forhold til brannvannsdekning.

Ut fra dei opplysninger erg har pr. no. Er det ikkje grunnlag for å gje tilknytingsløyve.



Fra: Heine Milde Nævdal [<mailto:heine@lindas-ror.no>]

Sendt: tirsdag 3. mars 2020 10:45

Til: Arne Helgesen

Emne: VS: Att. Arne Helgesen v/ Vann og Avløp - Forhåndsuttalelse

Hei Arne.

Henviser til telefonsamtale.

Sender den her på nytt 😊

Mvh

Lindås Rør & Sanitær AS

Heine Milde Nævdal

Daglig Leder

heine@lindas-ror.no

Mob: 46 42 76 70
Tlf: 56 35 74 50



Du finn oss på Facebook!

Fra: Heine Milde Nævdal
Sendt: fredag 28. februar 2020 15:14
Til: Postmottak Alver <post@alver.kommune.no>
Emne: Att. Arne Helgesen v/ Vann og Avløp - Forhåndsuttalelse

Hei Arne.

Henviser til telefonsamtale i går.
Byggesak har bedt om en forhåndsuttalelse fra VA vedr. oppføring av nye utleieboenheter på Manger.

Eiendommen er Prestmarkvegen 3-5, 5936 Manger
Gbnr 445/1

Vedlagt er tegning som viser nye prosjektet, samt ca tilkoblingspunkt til tidligere bygg som nå er revet.
Tegningsgrunnlaget viser ikke stikkledninger, og vi har ikke målt (nøyaktig på meter) tilkoblingspunkt, men har følgende info;

Vannledning skal være 50 mm PE
Spillvann er Ø110 PVC.

Det er opplyst om at det tidligere var 4 boenheter, mens det nå skal være 5 totalt i det nye bygget.
Dette er derimot ikke kvalitetsikra av meg, så en kan evt. kontrollere med VA-ansv. ved tidligere Radøy Kommune.

Mvh

Lindås Rør & Sanitær AS

Heine Milde Nævdal
Daglig Leder
heine@lindas-ror.no

Mob: 46 42 76 70
Tlf: 56 35 74 50



Du finn oss på Facebook!