



KOPI

Robert Hjertås
Radøyvegen 3125
5939 SLETTA

Referanser:
Dykkar:
Vår: 20/8594 - 20/26699

Saksbehandlar:
Margarett Halland
margarett.halland@alver.kommune.no

Dato:
12.05.2020

Godkjend rørleggjarmelding - gbnr 415/10 Nordanger

Vi viser til rørleggjarmelding motteke 28/04-2020 med vedlagt situasjonsplan (VA-kart)

Adresse byggeplass: Radøyvegen 3125, Nordanger Radøy.
Type bygg: Ny driftsbygning
Type arbeid: Tilknytning offentleg vatn driftsbygning.

Rørleggjarmeldinga vert godkjend på følgjande vilkår:

Arbeidet skal utførast etter standard abonnementsvilkår for vatn og avløp.
Stikkleidningar skal opparbeidast i samsvar med søknad om sanitærabonnement.
Større endringar skal varslast underteikna. Ved behov for trykkauke/reduksjon visar vi til pkt. 2.1.3 i tekniske bestemmelser.

Tilbakeslagsikring:
Alle næringsbygg skal ha tilbakeslagssikring i h.h.t. NS.EN. 1717. Dette skal dokumenterast i ferdigmeldinga.

Vassmålar:
Alle nye næringsabonnentar skal ha montert vassmålar og betale etter faktisk forbruk. Vassmålar skal leigast og ein får denne ved å venda seg til VA-avdelinga på driftsstasjonen på Stølen 7. Registeringskjema for vassmålar skal sendast inn saman med ferdigmeldinga. Vassmålar skal lesast av årleg av abonnent.

Ferdigmelding:
Når arbeidet er utført, skal det sendast inn ferdigmelding til kommunen med oppdatert situasjonsplan med innmålingsdata som bygd/sosifil. Situasjonsplanen skal visa rørføring frå bygg til tilkopling offentleg leidning. R
Det vil ikkje bli skrivne ut ferdigattest for bygget/anlegget før ferdigmelding er godkjend.

Alver kommune

Postboks 4, 5906 Frekhaug post@alver.kommune.no Kontonummer: 13207 29 30559
Innbyggjarservice: +47 56 37 50 www.alver.kommune.no Organisasjonsnummer: 920 290 922
00

Tilknytingsgebyr:

Gebyr vil bli fakturert etter gjeldande satsar. Vi gjer merksam på at arbeidet skal ikkje igongsetjast før gebyr er betalt. Røyrleggjarfirma pliktar å undersøkje dette før oppstart. Pris for tilknytninga er : 476 m2 x 62,50 kr = 29750,- Inkl. mva.

Med helsing
Alver kommune Samferdsel, veg-, vatn-
avløp-forvaltning

Arne Helgesen
Avdelingsleiar
Samferdsel, veg-, vatn- avløp-forvaltning

Margarett Halland
Konsulent
Samferdsel, veg-, vatn- avløp-forvaltning

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:
Robert Hjertås

Radøyvegen 5939
3125

SLETTA

Mottakarar:
Hjelmås Vvs AS

Torvhusmyrane 2 5913

EIKANGERVÅG