
Fra: Silje Aileen Hjortland Haukedal
Sendt: torsdag 13. august 2020 11:31
Til: Thor-Henrik Fredriksen
Kopi: Postmottak Alver
Emne: Sak 20/6751

Hei,

Viser til søknad om ferdigattest på gbnr 445/7.

Kommunen har vært på befaring før søknaden blir tatt til behandling.

Det er avdekket flere mangler. Det er blant annet etablert kun 2 av 3 rister, det er frest spor i asfalten som ikke er fylt igjen og etter vår vurdering ser det ut som det ikke er tilstrekkelig fall på fortau. Vi har på nåværende tidspunkt ikke gått gjennom vilkårene stilt før søknad om endring.

Vi minner om at alle vilkår i tidligere tillatelser skal være oppfylt før det kan gis ferdigattest til tiltaket.

Før søknaden kan behandles må det sendes inn redegjørelse og dokumentasjon på alle vilkår stilt i saken, samt ny samsvarserklæring og oppdatert gjennomføringsplan. Redegjørelsen og dokumentasjonen skal vise at alle vilkår er oppfylt. Vi gjør oppmerksom på at signert samsvarserklæring uten at de aktuelle arbeidene er utført er feilaktig informasjon levert offentlig forvaltning og vil kunne føre til at man mister retten til å erklære ansvar i byggesaker.

Dersom dere står ved dokumentasjonen som er sendt inn og vil ha søknaden om ferdigattest realitetsbehandlet ut i fra hvordan tiltaket er gjennomført på nåværende tidspunkt ber vi om en tilbakemelding på det.

Hører vi ikke noe vil saken bli satt i bero til vi mottar etterspurt informasjon.

Silje Haukedal | Avdelingsleiar Miljø og tilsyn

Telefon: 56 34 90 82

Innbyggjarservice: +47 56 37 50 00

www.alver.kommune.no



ALVER
KOMMUNE