

Brannslukking.

I første etasje vil det bli montert brannslange som dekker både 1. og 2. etasje.

I 3. etasje vil det bli montert manuelle brannslukkingsapparat av godkjent type.

I kjøkken vil det bli montert manuell brannslukkingsapparat godkjent for kjøkken.

Branninstruks vil bli laga til og hengt opp på lett synleg stad.

Tilkomst med slukkeutstyr.

Det er bilveg heilt fram til bygget for brannvernet sine bilar.

Det er tilkomst med båt heilt inntil bygget.

Frekhaug 26.02. 2021.

Jens Bjørndal

Ansv. Søkjar.

