

Fra: Sverre Larsen <jimmi@rognaldsen.net>
Sendt: mandag 19. juli 2021 09:04
Til: Postmottak Alver
Kopi: Astrid Riise
Emne: VS: Alverstraumen

Referanser 20/14628 -20/60828

Fra: Thorleif Stendal [<mailto:thorleif@stendalvvs.no>]
Sendt: 9. juni 2021 09:24
Til: Sverre Larsen <jimmi@rognaldsen.net>
Emne: SV: Alverstraumen

Hei,

Tanken ble inspisert før og etter represjon. Kan konstatere at det i tredje kammer nå etter reparasjon, kun renner ut gråvann.

Reparasjonen for øvrig, må ansees som en midlertidig løsning.

Mvh

Thorleif Stendal



Stendal VVS AS

Blombakken 1, 5911 Alversund

Tlf: 906 22 713

Tlf: 56 35 44 55

E-Post: thorleif@stendalvvs.no

Fra: Sverre Larsen <jimmi@rognaldsen.net>
Sendt: onsdag 9. juni 2021 09:17
Til: Thorleif Stendal <thorleif@stendalvvs.no>
Emne: VS: Alverstraumen

Har snakka med Astrid Rise, ho ba om en bekreftelse fra en rørlegger på at tanken var ok.

Mvh

Jimmi

Fra: Rognaldsen [<mailto:post@rognaldsen.net>]
Sendt: 8. juni 2021 20:33

Til: jimmi@rognaldsen.net

Emne: