



Salhusveien 192
Org nr . 997 818 458 Mva
Tlf.Mob: 915 99 658
bmyrmellom@hotmail.com

ENIXE A/S

7. september 2021

Referanser: 21/4967 - 21/54398
Saksbehandlar:
Are Frøysland Grande
are.froysland.grande@alver.kommune.no

gbnr 56/108 Hundvin

Tiltakshavar: Svein Villum Willumsen

Er du sikker på at dette er søknadspliktig.

Det er en utvidelse bortover samt at utvidelsen understøttes med stolper ned til bakken. Størrelsen på tilbygget er 9m². Departementet har lagt til grunn at dersom et tilbygg skal være unntatt søknadsbehandling, må tilbygget være understøttet og ha eget bæresystem for å omfattes av unntaket fra søknadsplikten.

Fra 1 mai ble det lempet på kravene til søknad for tilbygg. Dette tilbygget kommer inn under tiltak som kan unntas søknad dersom avstand til nabogrense ikke er nærmere enn 4m, og den er mere enn 4 meter.

Mvh

Bjørn Myrmellom

Daglig Leder ENIXE AS

Tørring Muring Flislegging Rehabilitering
Sertifisert etter Byggebransjens Våtromsnorm BVN
Sertifikat nr 201104/26284 Sentralgodkjenning