

Majo Eigedom AS  
Lindåsvegen 154  
5916 ISDALSTØ

Referansar:  
Dykkar:  
Vår: 20/18292 - 21/62007

Saksbehandlar:  
Larissa Dahl  
larissa.dahl@alver.kommune.no

Dato:  
17.09.2021

## Vi treng fleire opplysningar før vi kan handsame søknaden - gbnr 205/25

Tiltak:	Bustad	
Byggjestad:	Gbnr: 205/25	Hakseter
Tiltakshavar:	Hallfrid Magny Andås	
Ansvarleg søkjar:	Majo Eigedom AS	

Kommunen stadfestar å ha motteke dykkar søknad om ferdigattest den 16.09.2021.

### Mottakskontroll

Kommunen har kontrollert søknaden og finn at han ikkje er fullstendig, jf byggesaksforskrifta § 5-4. Vi ber om at søknaden vert supplert med følgjande dokumentasjon:

1. Serviceavtale for minireinseanlegg skal vedleggjast i samsvar med vilkår nr.8 i utsleppsløyve av 08.12.20 i sak 20/17758.
2. Det skal søkjast om endringsløyve for plassering av bustaden når huset ligg 0,5 m høygare enn godkjent i rammeløyve av 05.01.21. Plassering er i strid med vilkår nr.2 i løyve:

### **2. Toleransegrense for plassering av tiltak vert sett til +/- 20 cm i vertikalplanet og +/- 50 cm i horisontalplanet.**

Vi ber om at opplysningar vert sendt samla innafor 19.10.21.

Med vennleg helsing  
Alver kommune, Plan og byggesak

Are Frøysland Grande  
Avdelingsleiar

Larissa Dahl  
Rådgjevar

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.*

### Kopi til:

**Kopi til:**

Hallfrid Magny Andås

Kvassnesvegen 22

5914

ISDALSTØ

**Mottakarar:**

Majo Eigedom AS

Lindåsvegen 154

5916

ISDALSTØ