



Teknisk Bureau AS
Eidsvågsvegen 150
5105 EIDSVÅG I ÅSANE

Referanser:
Dykkar:
Vår: 21/8848 - 21/71639

Saksbehandlar:
Linda Hammersvik Folkestad
linda.folkestad@alver.kommune.no

Dato:
28.10.2021

Mellombels svar på rørleggarmelding - Gbnr 353/2 Bratshaug

Me viser til rørleggarmelding motteke 15.10.2021.

Når ein eigedom skal knytte seg på offentleg vatn vert det sjekka om eigedom har godkjent utslepp. Vi har, i samband med dette, registrert at tømmeoperatør har lagt inn eit avvik på slamavskiljaren.

Ved siste tømning er det registrert lågt nivå i anlegg. Orsaka til lågt nivå i anlegg, må sjekkast ut av røyrleggar. Røyrleggar må sende inn dokumentasjon på at slamavskiljar er i forsvarleg stand, før vi kan gje løyve til å knytte eigedom på kommunalt vatn.

Med helsing
Alver kommune Samferdsel, veg-, vatn-
avløp-forvaltning

Arne Helgesen
Avdelingsleiar

Linda Hammersvik Folkestad
Ingeniør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Edel B Fransson

Rabben 30

5108

HORDVIK

Mottakarar:

Teknisk Bureau AS

Eidsvågsvegen
150

5105

EIDSVÅG I ÅSANE

Alver kommune

Postboks 4, 5906 Frekhaug
Innbyggjarservice: +47 56 37 50
00

post@alver.kommune.no
www.alver.kommune.no

Kontonummer: 3207 29 30559
Organisasjonsnummer: 920 290 922