

Fra: Bent Are Mjelstad <bent@mjelstadogstokke.no>
Sendt: tirsdag 26. oktober 2021 13.51
Til: Margaret Halland
Emne: SV: Røyrleggjarmelding Galteråsen 15 gnr. 137 bnr. 772
Vedlegg: Situasjonkart NHdigi_261021.pdf; Situasjonsplan va 211021.pdf

Hei.

Takk for informativ e-post.

Vedlagt er situasjonkart va. Er det greitt som tillegg til situasjonsplan va 211021?

Har prøvd med tekst og pilar om stoppekran og stakegren i påkoplingspunktet. Raud prikk er stoppekran.

Dersom dette er ok kan eg sende det til post for registrering.

Planen er å sende eige skjema for registrering/søknad om oljeutskiljar.

Me har montert vassmålar i brakkerigg. Det er ulike fakturamottakarar på brakkerigg og bygg, så då må det nok monterast vassmålar i bygget. Det er berre stor dimensjon på vl til bygget, VL160. Her vert det overgang til VL40 utanfor bygget

Mvh

Bent-Are Mjelstad



Tel: 56 19 31 40

Mob: 48 19 87 29

E-post: bent@mjelstadogstokke.no

Web: www.mjelstadogstokke.no

Fra: Margaret Halland <margarett.halland@alver.kommune.no>

Sendt: fredag 22. oktober 2021 15:58

Til: Bent Are Mjelstad <bent@mjelstadogstokke.no>

Emne: VS: Røyrleggjarmelding Galteråsen 15 gnr. 137 bnr. 772

Hei

Vedkomande kart -

Det ser ut som du ynskjer å kople deg på eit privat leidningsnett rett utom bygg under oppføring ?

Ev. skal det etablerast ei kum her? (raud prikk)

Dei kommunale leidningane går i kommunevegen og leidningar inn på tomta er private stikkleidningar.

Når du sender inn kart, skal det vera inn teikna leidningar frå veggliv og heilt fram til det kommunale

tilkn. punktet.

Sjå vedlagt kart.

Hugs at du også skal montere ein vassmålar, kanskje vassmålar kan plasserast i eksisterande VK?

Då vil både bygg under oppføring og brakkerigg vera dekkja.

Same kunde ikkje sant?

- Det skal vera mogeleg å ta ut ei PDF fil av røyrleggjar skjemaet når det er ferdig utfylt. Eg er litt usikker på korleis men dei seier her at det er mogeleg.
- Gjer merksam på at olje utskiljar ikkje vil vera ein del av røyrleggjarmeldinga. Eige skjema for olje utskiljar finn du på heimesida, hugs berekningsgrunnlag for val av størrelse på anlegg.
(Ta kontakt med Linda Folkestad, om du treng meir utfyllande informasjon om dette)

Håper dette var til hjelp.

Ynskjer deg ei god helg 😊

Med venleg helsing

Margarett Halland | Konsulent teknisk forvaltning og drift

margarett.halland@alver.kommune.no

Telefon +47 56 34 90 55

Innbyggjarservice: +47 56 37 50 00

www.alver.kommune.no



Fra: Bent Are Mjelstad <bent@mjelstadogstokke.no>

Sendt: fredag 22. oktober 2021 09.22

Til: Margarett Halland <margarett.halland@alver.kommune.no>

Emne: SV: Røyrleggjarmelding Galteråsen 15 gnr. 137 bnr. 772

Takk 😊

Eg sende ikkje kommunalt kart. I kommunalt kart viser det leidningar inn til bygg. Skal det sendast kart som viser kommunale leidningar uansett?

Mvh

Bent-Are Mjelstad



Tel: 56 19 31 40

Mob: 48 19 87 29

E-post: bent@mjelstadogstokke.no

Web: www.mjelstadogstokke.no

Fra: Margarett Halland <margarett.halland@alver.kommune.no>

Sendt: fredag 22. oktober 2021 09:20

Til: Bent Are Mjelstad <bent@mjelstadogstokke.no>

Emne: SV: Rørleggjarmelding Galteråsen 15 gnr. 137 bnr. 772

Hei Bent Are

Her er saka du sende inn i går 😊

Ta kontakt om du manglar noko meir.

Med venleg helsing

Margarett Halland | Konsulent teknisk forvaltning og drift

margarett.halland@alver.kommune.no

Telefon +47 56 34 90 55

Innbyggjarservice: +47 56 37 50 00

www.alver.kommune.no



ALVER
KOMMUNE

Fra: Bent Are Mjelstad <bent@mjelstadogstokke.no>

Sendt: torsdag 21. oktober 2021 13.44

Til: Margarett Halland <margarett.halland@alver.kommune.no>

Emne: Rørleggjarmelding Galteråsen 15 gnr. 137 bnr. 772

Hei.

Viser til telefonsamtale. Har nettopp sendt røyrleggjarmelding og ønsker kopi av det som er sendt inn når du får tilgang til det.

Dersom det er mogleg å ta utskrift før me sender inn eller etterpå er det fint om eg får tilbakemelding på det. Når eg skriv ut skjema er det tomt.

Mvh

Bent-Are Mjelstad



Tel: 56 19 31 40

Mob: 48 19 87 29

E-post: bent@mjelstadogstokke.no

Web: www.mjelstadogstokke.no