



Alver kommune v/Plan og byggesak  
Postboks 4  
5906 FREKHAUG

Referanser:

Dykkar: c6557ebf-3ce8-4c2c-b6ae-  
b0fc7320e8cc  
Vår: 21/9323 - 21/75762

Saksbehandlar:

Arne Helgesen  
arne.helgesen@alver.kommune.no

Dato:

12.11.2021

## Uttale - gbnr 137/806 Alver

Det må sendast inn eigen disp søknad, dersom mur kjem nærare kommunale VAO ledninger enn 4 meter.

Dispensasjon blir vurdert, og krav til utføring bestemt, når detaljteikningar føreligg.

Med helsing  
Alver kommune, Samferdsel, veg-, vatn- avløp-  
forvaltning

Arne Helgesen  
Avdelingsleiar

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.*

**Mottakarar:**

Alver kommune v/Plan og byggesak    Postboks 4                    5906                    FREKHAUG