

Fra: Tormod Mjøs <vestrorservice@gmail.com>
Sendt: onsdag 24. november 2021 11:44
Til: Hogne Askeland
Emne: Ref: 21/5737 - 21/49263

Hei,

Eg har fått denne saken hos tiltakshavar Leif Ove Øyeflaten For gardsnummer 424 og bruksnummera 252 og 253.

Utifra svaret som er gitt ser det ut som att det foreligg ein del mangler.

Punkta 1,2, og 4 er grei nok og retta opp i.

Punkt 3 er litt verre, Her har dei plan om å kobla seg til eksisterande ledning fra minirensanlegget til nabo (Nordbøvegen 160). dette er ein 75mm ledning som går til sjø. Er det mulig å få tak i informasjon om denne og om dimensjonen tilfredstiller krav?

Eg tenker att siden dette er hytter og ikkje heilårsboliger vil dimensjonen vera ok.

Punkt 5: Anlegget står i bakken.....

I følge byggherre ville Voss Vvs AS ikkje ha nåke meir med prosjektet å gjera, men me må vel klara å få orden på da. utifra bilder eg har fått sett ser arbeidet tilfredstillande ut.

Ka tenker du om denne saken?

Med helsing fra Tor Erik, Vest Rørservice AS