

Fra: Larissa Dahl
Sendt: onsdag 1. desember 2021 10:37
Til: Stian Gripsgård
Kopi: Irene Nærbø Wilhelmsen
Emne: Svar vedr.rekkjefølgjekrav i Mjåtveitstø regul-plan gbnr 322/13
Vedlegg: Rapport etter synfaring - Mjåtveitmarka.docx

Hei!

Vi har vært på befaring i Mjåtveitmarka og Mjåtveitstø område med samferdsel-, veg, vatn og avløp avd. på torsdagen.

Det så ikkje ferdig i det hele tatt når det gjelder rekkjefølgjekrav pkt.2.4 i Mjåtveitstø regul.planen dessverre.

Vedlagt følger rapport fra befaringen. Ansvarlig søker må redegjøre for alle manglende punkter som gjelder krav i Mjåtveitstø planen bl.a. veg med fortau som skulle asfalteres, SGS2, SGS1, SGS3, SGS4, SV1-3, SKV1 skal vere ferdig før bruksløyve for bustader kan gjevast.

Det er problem med drenering av overvatn i krysset mellom regulerte veg 2 og 3, det må løses før dere asfalterer fortau. Vi kunne ikke se snuplass i enden av SV1 dimensjonert for lastebil. Fortauene skulle bli asfaltert, vi har snakket om dette sist på befaring med Dere.



Vet ikke om dere har søkt ferdigmelding frå rørlegger for 4 mannsbolig BKS1 heller.

Larissa Dahl | Rådgjevar Plan og byggesak

E-post: byggesak@alver.kommune.no

Innbyggjarservice: +47 56 37 50 00

www.alver.kommune.no



Ved ytterlegare spørsmål, ver venleg å ta kontakt med oss på innbyggjarservice. Informasjon om opningstider finn du på www.alver.kommune.no/innhald/plan-bygg-og-eiendom/treng-du-hjelp/ eller ved å ringe telefon 56 37 50 00.

Innsending av søknadar og anna dokumentasjon i saker skal sendast til post@alver.kommune.no

Fra: Stian Gripsgård <stian.gripsgard@blabolig.no>

Sendt: onsdag 1. desember 2021 10:15

Til: Larissa Dahl <larissa.dahl@alver.kommune.no>

Emne:

Hei larissa.

Er det no mulighet å få midlertidig
Innflytting på de to byggene nå som fortauskanter er på plass

Fint vist jeg kan få en tilbakemelding vist du mangler noe så vi kan få sendt det inn til deg med
en gang

Mvh

--

Stian Gripsgård
48038227
Gripsgård Bygg AS