



Hjelmås Vvs AS  
Torvhusmyrane 2  
5913 EIKANGERVÅG

Referanser:  
Dykkar: Ref.:76EGUA-  
Skjemanr.:3934  
Vår: 21/10064 - 21/84816

Saksbehandlar:  
Linda Hammersvik Folkestad  
linda.folkestad@alver.kommune.no

Dato:  
15.12.2021

## Mellombels svar på rørleggermelding - gbnr 1/294 Flatøy

**Tiltak:** Tilknytning offentlig vatn og avløp  
**Byggjestad:** Hjelten 15 – Gbnr 1/294  
**Tiltakshavar:** Maya Sudmann Jakobsen  
**Ansvarleg søkjar:** Hjelmås VVS AS

Kommunen stadfestar å ha motteke dykkar søknad

### Mottakskontroll

Kommunen har kontrollert søknaden og finn at den ikkje er fullstendig. Vi ber om at søknaden vert supplert med følgjande dokumentasjon:

1. Tinglyst rett til å legge leidningsnett og innslag til borehol på gbnr 1/293.
2. Dersom borehol skal etablerast med ei dybde under 7-10 meter under bakkenivå, skal det innhentast rett til å anlegge borehol på annan manns grunn. Etter det vi kan sjå, vil borehol gå igjennom gbnr 1/238 og gbnr 1/241. Ei slik rett skal være tinglyst.
3. Boreholdet sitt utslag skal etablerast på gbnr 1/6. Frå denne utslaget skal leidningsnett leggst i grøftetrasè frem til tilknytingspunkt på kommunalt leidningsnett. Det må innhentes tinglyst rett til dette.
4. Situasjonsskart (VA-kart) som viser rørføring frå veggiliv til tilknytingspunkt på kommunalt leidningsnett. Vedlagt situasjonsplan viser ikkje bygg. Kartet bør også vise eigedomsgrensar.

Samferdsel, veg-, vatn- og avløp forvaltning legg ved forslag til erklæring om rett til å legge leidningar på annan manns grunn.

### Alver kommune

Postboks 4, 5906 Frekhaug      post@alver.kommune.no      Kontonummer: 3207 29 30559  
Innbyggjarservice: +47 56 37 50      www.alver.kommune.no      Organisasjonsnummer: 920 290 922  
00

