



Sweco Norge AS
Postboks 80 Skøyen
0212 OSLO

Referanser:
Dykkar: Krahner, Friederike
Vår: 21/5850 - 21/87735

Saksbehandlar:
Arne Helgesen
arne.helgesen@alver.kommune.no

Dato:
27.12.2021

Vedkomande teknisk godkjenning for omlegging av VL ifm. Marås-Soltveit vegprosjekt

Det må etableres vannkummer før og etter kryssing av nytt vei kryss Straume, det er slik det også er i dag.

På nor side av eksisterande vei kryss, skal det og væra minst 1. stikkledning på eks ledning, stikkledning/ev ledninger, må kobles i ny vannkum. Nye vannkummer skal væra ihht. Norm Lindås eller Meland Kommune, ny Alver VA norm, kjem på nett i første kvartal 2022. Grøftesnitt må også følgje norm, ønsker at denne ligg ved i søknad om godkjenning av ny vannledning Straume kryss.

Med helsing
Alver kommune, Samferdsel, veg-, vatn-
avløp-forvaltning

Arne Helgesen
Avdelingsleiar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Mottakarar:

Sweco Norge AS

Postboks 80
Skøyen

0212

OSLO

Alver kommune

Postboks 4, 5906 Frekhaug post@alver.kommune.no Kontonummer: 3207 29 30559
Innbyggjarservice: +47 56 37 50 00 www.alver.kommune.no Organisasjonsnummer: 920 290 922

