



Mjelstad og Stokke Rørleggerforretning AS
Fotlandsvegen 39
5282 LONEVÅG

Referanser:

Dykkar:

Vår: 21/9500 - 22/889

Saksbehandlar:

Linda Hammersvik Folkestad

linda.folkestad@alver.kommune.no

Dato:

05.01.2022

Godkjent rørleggjarmelding - GBNR 322/278 (tidligere 322/218) Mjåtvit

Vi viser til rørleggjarmelding motteke 10.11.2021 med vedlagt situasjonsplan (VA-kart), samt etterspurte teikningar motteke 20.12.2021.

Adresse byggeplass: Rosslandsvegen 380 – gbnr 322/278

Type bygg: Industribygg/verksted

Type arbeid: Tilknytning offentleg vatn og avløp

Rørleggjarmeldinga vert godkjend på følgjande vilkår:

Arbeidet skal utførast etter standard abonnementsvilkår for vatn og avløp.

Stikkleidningar skal opparbeidast i samsvar med søknad om sanitærabonnement.

Større endringar skal varslast underteikna. Ved behov for trykkauke/reduksjon visar vi til pkt. 2.1.3 i tekniske bestemmelser.

Tilbakeslagsikring:

Alle næringsbygg skal ha tilbakeslagssikring i h.h.t. NS.EN. 1717. Dette skal dokumenterast i ferdigmeldinga.

Vassmålar:

Alle nye næringsabonnentar skal ha montert vassmålar og betale etter faktisk forbruk. Vassmålar får ein ved å venda seg til VA-avdelinga på driftsstasjonen på Stølen 7. Registeringskjema for vassmålar skal sendast inn saman med ferdigmeldinga. Vassmålar skal lesast av årleg av abonnent. Hugs å føra på skjema kva a-konto størrelse i m³ me skal leggja inn på kunde pr. år. Det må også komma tydeleg fram kven som er fakturamottakar/tiltakshavar og org. Nr.

Ferdigmelding:

Når arbeidet er utført, skal det sendast inn ferdigmelding til kommunen med oppdatert situasjonsplan med innmålingsdata som bygd/sosifil. Situasjonsplanen skal visa rørføring frå bygg til tilkopling offentleg leidning. Det vil ikkje bli skrive ut ferdigattest for bygget/anlegget før ferdigmelding er godkjend.

Hugs at søknad om godkjend ferdigmelding må sendast inn i god tid før ein skal søkja om midlertidig bruksløyve og/eller ferdigattest.

Tilknytingsgebyr:

Alver kommune

Postboks 4, 5906 Frekhaug

post@alver.kommune.no

Innbyggjarservice: +47 56 37 50 00 www.alver.kommune.no

Kontonummer: 3207 29 30559

Organisasjonsnummer: 920 290 922

Gebyr vil bli fakturert etter gjeldande satsar. Vi gjer merksam på at arbeidet skal ikkje igongsetjast før gebyr er betalt. Rørleggjarfirma pliktar å undersøkje dette før oppstart.

Søknadsplikt etter plan og bygningslova:

Tiltaket kan være søknadspliktig etter plan og bygningslova. Dette må avklarast med byggesak. Evt. gebyr for handsaming etter plan og bygningslova følgjer av gjeldande gebyrforskrift.

Merk!

Godkjenning gjeld ikkje midlertidig brakkerigg som er vist på situasjonsplan vedlagt søknad. Det skal sendast inn eigen rørleggarmelding for brakkerigg.

Med helsing

Alver kommune Samferdsel, veg-, vatn- avløp-
forvaltning

Arne Helgesen
Avdelingsleiar

Linda Hammersvik Folkestad
Ingeniør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Åsane Mek Eiendom AS

5281

VALESTRANDSFOSSE
N

Mottakarar:

Mjelstad og Stokke
Rørleggerforretning AS

Fotlandsvegen 39 5282

LONEVÅG