

Fra: Mette Robertsen
Sendt: fredag 4. februar 2022 10:18
Til: Nils Jarle Solend
Emne: SV: Saknr:1278/21

Hei,

FG er på tegning satt til 24.50.
Toleransegrense for plassering av tiltaket er iht. vedtaket, satt til +/- 20 cm i vertikalplanet.
Då må høgd ikkje være over 24.70.

Vennleg helsing

Mette Robertsen | Rådgjevar Plan og byggesak

Telefon:
Innbyggjarservice: +47 56 37 50 00
www.alver.kommune.no



Fra: Nils Jarle Solend <nil.jarle.solend@idehus.no>
Sendt: fredag 4. februar 2022 09:58
Til: Mette Robertsen <mette.robertsen@alver.kommune.no>
Emne: Saknr:1278/21

Hei,

Saknr:1278/21 gbnr 239/94

Det er bare et spørsmål om høyden til 24.90 om det ikke gå legger vi oss
På 24.70 og er innenfor kravet.
Vi trenger bare et svar.

Med vennlig hilsen
Byggm Nils J Solend