

-----Opprinnelig melding-----

Fra: Aleksander Martens <aleksander.martens@alver.kommune.no>

Sendt: torsdag 24. februar 2022 10:22

Til: Anne Lise Molvik <anne.lise.molvik@alver.kommune.no>

Kopi: Ole Johan Ingebrigtsen <ole.johan.ingebrigtsen@alver.kommune.no>

Emne: SV: Oversender søknad om oppføring av lagerhall C til uttale - gbnr 212/150 Eikanger øvre

Hei, Anne Lise.

Me vil informera om at brannvesenets innsattid ikkje er 17 min (vedlagt bilde frå tabell i brannkonsept pkt 4.7) slik det står i konseptet, men over 20 min. Brannprosjekterande har mulig tenkt at brannstasjonen ligger i Knarvik og ikkje Alversund.

På grunn av dette og manglande vatntilførsel på øvre Eikanger anbefalar me at bærende hoved- og sekundærbæresystem bør få auka ytinga si til R 30 frå R 15 som prosjektert (sjå vedlagt bilde pkt 5.4).

Ver venleg og arkiver denne uttalen i WebSak.

Med venleg helsing

Aleksander Martens | Branningeniør | Tlf. 959 47 331

Nordhordland og Gulen Interkommunale Brannførebyggande avdeling (NGIB) Eit samarbeid mellom Alver, Austrheim, Fedje, Gulen, Masfjorden, Modalen og Solund kommuner

-----Opprinnelig melding-----

Fra: Anne Lise Molvik <anne.lise.molvik@alver.kommune.no>

Sendt: torsdag 17. februar 2022 15:38

Til: Ole Johan Ingebrigtsen <ole.johan.ingebrigtsen@alver.kommune.no>

Emne: Oversender søknad om oppføring av lagerhall C til uttale - gbnr 212/150 Eikanger øvre

Se vedlegg