

**Fra:** Krahner, Friederike <Friederike.Krahner@sweco.no>  
**Sendt:** tirsdag 8. mars 2022 08:17  
**Til:** Postmottak Alver; Arne Helgesen  
**Kopi:** Meling, Bjørnar Erfjord  
**Emne:** Reviderte tekniske planer Marås-Soltveit 21/5850-21/87735  
**Vedlegg:** 10222884\_H10-4.pdf; 10222884\_H20-2.pdf; 10222884\_H30-1.pdf; 10222884\_H0-5.pdf; Søknad om teknisk godkjenning for omlegging av VL ifm. Marås-Soltveit vegprosjekt

Hei,

Ifm. innsending av tekniske planer den 14.12.21 for omlegging av en eksisterende vannledning som krysser Slettevegen ved Nedre Soltveit, har dere oversendt kommentarer den 27.12.21 (mottatt hos Sweco den 04.01.22).

Tegningene er rettet opp iht. kommentarene:

- Det er lagt inn vannkummer før og etter kryssing av veien, slik situasjonen er i dag
- Stikkledning på nordsiden av vegkrysset er tatt med på tegningene og vist påkoblet i kum
- Vannkummer og grøftesnitt er tegnet opp iht. norm for Lindås kommune

Ber herved om godkjenning av de reviderte tekniske planene.

Mvh

Friederike Krahner  
Gruppeleder VA

Sweco Norge AS | Stavanger  
Mobil +47 99861056  
[friederike.krahner@sweco.no](mailto:friederike.krahner@sweco.no)  
[www.sweco.no](http://www.sweco.no)



[Facebook](#) | [LinkedIn](#) | [Instagram](#) | [Twitter](#)

Organisasjonsnr. 967032271 | Hovedkontor: Oslo

[For mer informasjon om hvordan Sweco håndterer dine personlige data, vennligst les her](#)