

Fra: Arne Helgesen
Sendt: fredag 11. mars 2022 15:18
Til: Tommy Guldbrandsøy; Postmottak Alver
Kopi: Anne Lise Molvik
Emne: Sv: Saksnummer: 14/6930, Eikanger Øvre, tilleggsinformasjon, søknad om IG

Ja, den er grei

Fra: Tommy Guldbrandsøy <Tommy@Atr-eiendom.no>
Sendt: torsdag 10. mars 2022 14:54
Til: Arne Helgesen <arne.helgesen@alver.kommune.no>; Postmottak Alver <post@alver.kommune.no>
Kopi: Anne Lise Molvik <anne.lise.molvik@alver.kommune.no>
Emne: VS: Saksnummer: 14/6930, Eikanger Øvre, tilleggsinformasjon, søknad om IG

Hei, Arne

Brannhydrant og detalj er tidligere avtalt.

Se mail under fra Haugen, samt vedlegg i denne mail.

Ser det greit ut ?

Med vennlig hilsen

Tommy Guldbrandsøy
Daglig leder



Sandviksbodene 5
5035 Bergen
Tlf. 918 75 390



www.ATR-eiendom.no

www.nhnp.no

Fra: Anders Haugen <anders@haugen-vva.no>
Sendt: torsdag 10. mars 2022 14:45
Til: Roger Gjervik <Roger@Atr-eiendom.no>
Emne: SV: Saksnummer: 14/6930, Eikanger Øvre, tilleggsinformasjon, søknad om IG

Hei!

Type brannhydrant er avklart med Jan Roald Wolff Treni i Alver kommune. Vedlagt følger detaljtegning på hydrant og korrespondanse med han.

Har ikke fått tilbakemelding fra avdeling Brannforebyggende på plassering.

Med vennlig hilsen
Anders Haugen
Haugen VVA AS



Kanalveien 5 - 5068 Bergen
Tlf.: 55 59 82 66 / 958 23 308
<http://www.haugenvva.no>

Fra: Arne Helgesen <arne.helgesen@alver.kommune.no>
Sendt: torsdag 10. mars 2022 12:14
Til: Mai Cecilie Stabell <mai@tippetue.no>; Postmottak Alver <post@alver.kommune.no>; Anne Lise Molvik <anne.lise.molvik@alver.kommune.no>
Kopi: Tommy Gulbrandsøy <Tommy@Atr-eiendom.no>; Anne <anne@tippetue.no>
Emne: Sv: Saksnummer: 14/6930, Eikanger Øvre, tilleggsinformasjon, søknad om IG

Ref. tilf. samtale med Tommy Gulbrandsøy i dag.

Spørsmål i mail er om søknadsbrev skal oppdateres og innsendes på nytt, dette må Anne Lise på byggesak svare ut .

I godkjent teknisk plan, blei det etterlyst detalj tekning på hydrant, denne er ikkje komnt inn. Dersom det er montert ein hydrant no, vil det vise seg om denne er av ein type som vi kan godkjenne. Det finnes kun ein type hydrant som tilfredsstillir krav i norm, derfor har vi i godkjenning etterlyst detalj tekning på denne

Fra: Mai Cecilie Stabell <mai@tippetue.no>
Sendt: tirsdag 22. februar 2022 12:38
Til: Postmottak Alver <post@alver.kommune.no>; Anne Lise Molvik <anne.lise.molvik@alver.kommune.no>; Arne Helgesen <arne.helgesen@alver.kommune.no>
Kopi: Tommy Gulbrandsøy <Tommy@Atr-eiendom.no>; Anne <anne@tippetue.no>
Emne: Saksnummer: 14/6930, Eikanger Øvre, tilleggsinformasjon, søknad om IG

Hei,

I forbindelse med søknad om igangsettingstillatelse for KBA1 og deler av KBA3 i næringsområde Eikanger øvre, sendt 18.02.2022, er punkt om VA-anlegg dessverre glemt.

Søknad om igangsettingstillatelse for KBA1 og deler av KBA3 skal dermed også omfatte:
- VA-anlegg for KBA1; til og med V1 mot øst og til og med V5 mot nord, som vist på vedlagt oppdatert tegning.

Vedlagt finner dere også opprinnelig tegning og søknad om godkjenning, og vedtak om godkjenning, av tekniske planer og avløp byggetrinn 2.

Dersom det er ønskelig at selve søknadsbrevet oppdateres og sendes inn på nytt (heller enn at dere får dette på epost) ber vi om tilbakemelding på dette slik at vi da kan oppdatere og sende inn nytt søknadsbrev så snart som mulig

Med vennlig hilsen

Mai Cecilie Stabell
Geograf og planlegger

Cand.Polit Geografi

TIPPETUE
ARKITEKTER AS

Tippetue Arkitekter AS, Plan og Arkitektur
Sandviksboder 5
5035 Bergen

Tlf: 55563301
Mobil: 48195509
E-post: mai@tippetue.no

Web: www.tippetue.no

Facebook: <http://www.facebook.com/pages/Tippetue-Arkitekter-as/>