

Kontrollmålingskjema



Prosjekt: OSTEREIDE KUNSTGRESSBANE

Dato: 09.11.2020

Måleinstrument:

Type:

Resultat

Horsional belysningsstyrke	Eav	42	Lux
	Emin	13	Lux
	Emaks	157	Lux

Utgnet

Emin / Eav	U1	0,31
Emin / Emx	U2	0,08



Certified Value Added Partner
specialized in

IKRETTSBELYSNING • LYSMÅSTER • KL-MÅSTER
K. Manger/Konsulentjenester AS | Tel: 55 18 43 90 | E-post: stefan@kmt.no | KMK AS
Hylkjellsten 24, 5109 Hylkje | Mob: 92 86 52 48 | Nettside: www.kmt.no | Org.nr: 983.978.894

