



Hjelmås Vvs AS
Torvhusmyrane 2
5913 EIKANGERVÅG

Referanser:
Dykkar: Ref.:MT26KY-
Skjemanr.:3934
Vår: 22/2390 - 22/21341

Saksbehandlar:
Linda Hammersvik Folkestad
linda.folkestad@alver.kommune.no

Dato:
15.03.2022

Godkjent rørleggermelding- mellombels brakkerigg (tomt 17) - gbnr 322/218 Mjåtveit

Vi viser til rørleggjarmelding motteke 10.03.2022 med vedlagt situasjonsplan (VA-kart)

Adresse byggeplass: Rosslandsvegen – tomt 17 Gbnr 322/218
Type bygg: Brakkerigg
Type arbeid: Mellombels tilknytting kommunalt vatn og avlaup

Rørleggjarmeldinga vert godkjend på følgjande vilkår:

Arbeidet skal utførast etter standard abonnementsvilkår for vatn og avløp.

Stikkleidningar skal opparbeidast i samsvar med søknad om sanitærabonnement. Større endringar skal varslast underteikna. Ved behov for trykkauke/reduksjon visar vi til pkt. 2.1.3 i tekniske bestemmelser.

Tilbakeslagsikring:

Alle næringsbygg skal ha tilbakeslagssikring i h.h.t. NS.EN. 1717. Dette skal dokumenterast i ferdigmeldinga.

Vassmålar:

Alle næringsabonnentar skal ha montert vassmålar og betale etter faktisk forbruk. Vassmålar får ein ved å venda seg til VA-avdelinga på driftsstasjonen på Stølen 7. Denne vert leigd frå Alver kommune. Registeringskjema for vassmålar skal sendast inn saman med ferdigmeldinga. Hugs å føra på skjema kva a-konto størrelse i m³ me skal leggja inn pr. år. Det må også komma tydeleg fram kven som er fakturamottakar/tiltakshavar og org. nummer. Vassmålar må lesast av årleg og sluttavlesast når brakkerigg ikkje vert nytta på eigedommen. Målar skal leverast attende på driftsstasjonen etter endt oppdrag.

Alver kommune

Postboks 4, 5906 Frekhaug post@alver.kommune.no Kontonummer: 3207 29 30559
Innbyggjarservice: +47 56 37 50 www.alver.kommune.no Organisasjonsnummer: 920 290 922
00

Tilknytingsgebyr:

Tilknytingsgebyr vil ikkje bli fakturert då dette berre er ein midlertidig brakkerigg. Dersom tilknytninga varer i meir enn eit år kan kommunen fastsetje at tilknytingsgebyr skal ileggjast.

Med helsing

Alver kommune Samferdsel, veg-, vatn-
avløp-forvaltning

Arne Helgesen
Avdelingsleiar

Linda Hammersvik Folkestad
Ingeniør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Frekhaug Bolig AS

Mjåtveitflaten 55 5918

Frekhaug

Mottakarar:

Hjelmås Vvs AS

Torvhusmyrane 2 5913

EIKANGERVÅG