



TILBAKEMELDING OM UTFØRT ARBEID

Skjemaet skal sendast straks etter at renseanlegget er utbedra til:

post@alver.kommune.no eller til

Alver kommune, Postboks 4, 5906 FREKHAUG.

ArkivsakID:

Gbnr: 92/8

Adresse: TRÆLANDSVEGEN 235

Tiltak: Avvik avløpsanlegg

Eigar: Erik Trøland

Skal fyllast ut av eigaren av minirenseanlegget:

Kort utgreiing om arbeidet:	Rør som var tett ble i samarbeid med Miljøteknikk Vest spylt gjennom, så vannet kan renne fritt. Dette ble gjort noen dager etter at det ble oppdaget at det var tett.
Arbeidet er utført av:	Erik Trøland / Miljøteknikk Vest
Stad og dato: Arna 22.03.22	Underskrift: Erik Trøland