



Tag Arkitekter As Avd Bergen  
Nøstegaten 44  
5011 BERGEN

Referanser:  
Dykkar:  
Vår: 22/3770 - 22/42582

Saksbehandlar:  
Einar Aase  
einar.aase@alver.kommune.no

Dato:  
02.06.2022

## **Svar på førespurnad om førehandskonferanse - gbnr 188/66 Gjervik ytre**

Tiltak: førehandskonferanse  
Byggjestad: Gbnr: 188/66  
Tiltakshavar: Kvassnesvegen 32 As  
Ansvarleg søkjar: Tag Arkitekter As Avd Bergen

Syner til innsend dokumentasjon og spørsmål angående utbygging på gbnr.188/66. Det er sendt inn spørsmål angående krav til støy.

Regulering av støy for BS17 følgjer av føresegn 2.5.1 – 2.5.4 i reguleringsplan E39 Knarvik sentrum, oval rundkøyring, Syner til svar som er gjeve angående støykrav for dette området i referat frå førehandskonferanse datert 22.12.2021.

For BS18 gjeld føresegn 3.1.14 i områdeplan for Knarvik senter gjeld for tiltak langs E39. Ein kan ha grenseverdi opp til Lden = 70 dB dersom føresetnadar lista opp i bokstav a-c) i føresegn 3.1.14 er oppfylt. For grenseverdier under Lden = 65 dB gjeld generelle krav i T-1442.

Minner om krav til teknisk plan for veg, vatn og avløp før rammeløyve, jf. føresegn 2.3.1 bokstav b) i områdeplan for Knarvik senter.

I tillegg vert det vist til tidlegare tilbakemeldingar i gjeve i referat frå førehandskonferansen datert 22.12.2021 i sak 21/8926.

Med vennleg helsing  
Alver kommune, Plan og byggesak

Are Frøysland Grande  
Avdelingsleiar

Einar Aase  
Rådgjevar

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.*

**Kopi til:**

Kvassnesvegen 32 As

Kvernhusaugane 2

5914

ISDALSTØ

**Mottakarar:**

Tag Arkitekter As Avd Bergen

Nøstegaten 44

5011

BERGEN