



Plan og byggesak
Are Frøysland Grande
Postboks 4
5906 FREKHAUG

Referanser:
Dykkar: 22/3322 – 22/35592
Vår: 22/3859 - 22/42629

Saksbehandlar:
Roger Fanavoll Fjellsbø
roger.fanavoll.fjellsbo@alver.kommune.
no

Dato:
02.06.2022

Uttale om avløpsløyving - gbnr: 182/1

Viser til sak 22/3322 der Plan- og byggesaks avdelinga ber om uttale om utsleppsløyve i samband med gjenoppbygging av nedbrent hus på gbnr 182/1.

Eigedommen har gyldig utsleppsløyve datert 31.10.03 med tilleggskrav datert 05.11.03. Det er ikkje naudsynt med nytt utsleppsløyve.

Eit nytt minireinseanlegg må tilfredsstillast krav til reinsing av vatn i følsamt område med etterpolering og UV-anlegg. Det må være tilrettelagt for enkel prøvetaking av vatnet.

Med vennleg helsing
Alver kommune, Miljø og tilsyn

Eirik Berntsen
Avdelingsleiar

Roger Fanavoll Fjellsbø
rådgjevar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Mottakarar:

Plan og byggesak

Postboks 4

5906 FREKHAUG