



KOPI

Gunnar Andreas Danielsen
Breisteinvegen 309
5111 Breistein

Referanser:
Dykkar:
Vår: 22/4667 - 22/44522

Saksbehandlar:
Bente Førland
bente.forland@alver.kommune.no

Dato:
21.06.2022

Godkjend røyrleggjarmelding - gbnr 331/15 Håtuff

Me viser til røyrleggjarmelding motteke 08.06.2022 med vedlagd situasjonsplan(VA-kart)og tinglyste erklæringar.

Adresse byggeplass: Gripavegen 64
Type bygg: Ny hytte (riving av eksisterande)
Type arbeid: Tilknytning til offentleg vatn via sjøleidning til offentleg kum
Utsleppsløyve til minireinseanlegg gjeve i vedtak 10.05.2022

Sjå vilkår om vassmålar i dette vedtaket.

Røyrleggjarmeldinga er godkjend på følgjande vilkår:

Arbeidet skal utførast etter standard abonnementsvilkår for vatn og avlaup, tekniske og administrative bestemmelsar.

Stikkleidningar skal opparbeidast i samsvar med søknad om tilknytning, kap.2.1. Adm.bestemmelsar. Større endringar skal varslast undererteikna. Ved behov for trykkauke/reduksjon visar vi til pkt. 2.1.3 i tekniske bestemmelsar.

Vassmålar:

Gjer merksam på at alle stikkleidningar som skal gå gjennom sjø-vatn, skal ha vassmålar. Her må ein gå inn på same avstikk som er brukt frå før, montere inn vassmålar. Vassmålar kan hentast på driftstasjonen på Stølen 7. Driftsavdelinga må registrere denne som lekkasjemålar sjøleidningar. Stikkleidning skal merkast med Gbnr på plast skilt med inngraving, slik at merkinga er varig for ettertida.

Ferdigmelding:

Når arbeidet er utført, skal det sendast inn ferdigmelding til kommunen med oppdatert situasjonsplan med innmålingsdata som bygd/sosifil. Situasjonsplanen skal visa røyrføring frå bygg til tilkopling offentleg leidning.

Av omsyn til kunde er det viktig at ferdigmeldinga vert sendt inn straks arbeidet er utført. Dette for å unngå etterfakturering av kommunale gebyr.

Tilknytingsgebyr:

Gebyr vil bli fakturert etter gjeldande satsar. Vi gjer merksam på at arbeidet skal ikkje igongsetjast før gebyr er betalt. Røyrleggjarfirma pliktar å undersøkje dette før oppstart.

Med helsing

Alver kommune Samferdsel, veg-, vatn- avløp-
forvaltning

Arne Helgesen
Avdelingsleiar

Bente Førland
Fagansvarleg

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Gunnar Andreas Danielsen

Breisteinvegen
309

5111

Breistein

Mottakarar:

Sjøthun Service As

Eidsgotene 32

5281

VALESTRANDSFOS
SEN