

**Frå:** Skjerping, Nina <nina.skjerping@multiconsult.no>  
**Send:** mandag 27. juni 2022 16:18  
**Til:** Hanne Marie Evensen  
**Kopi:** Skjerping, Nina  
**Emne:** RE: sak 22/2819, gbnr. 127/101 Mongstad

Hei

Takk for e-posten

Nei – me har ikkje vore i dialog eller søkt dispensasjon for VA  
Me har diskutert internt om me skal trekkja tiltaket 4 m vekk frå leidningane, men har ikkje konkludert  
Gir ei tilbake når eg veit noko meir

Nina  
Multiconsult Norge - Stord  
94 83 90 44

---

**From:** Hanne Marie Evensen <hanne.marie.evensen@alver.kommune.no>  
**Sent:** måndag 27. juni 2022 09:41  
**To:** Skjerping, Nina <nina.skjerping@multiconsult.no>  
**Subject:** VS: sak 22/2819, gbnr. 127/101 Mongstad

Hei

Vet ikke om du har fått avklart dispensasjon med Arne Helgesen på VA, men jeg har forhørt meg med kollega der som sa det må søkes disp.  
Se mail under.

**Hanne Marie Evensen** | Rådgjevar byggjesak

Telefon: 56 17 11 69

Innbyggjarservice: +47 56 37 50 00

[www.alver.kommune.no](http://www.alver.kommune.no)



**ALVER**  
KOMMUNE

---

**Frå:** Linda Hammersvik Folkestad <[linda.folkestad@alver.kommune.no](mailto:linda.folkestad@alver.kommune.no)>  
**Send:** mandag 27. juni 2022 09:05

**Til:** Hanne Marie Evensen <[hanne.marie.evensen@alver.kommune.no](mailto:hanne.marie.evensen@alver.kommune.no)>

**Emne:** SV: sak 22/2819, gbnr. 127/101 Mongstad

Hei

Så lenge det er kommunale leidningar i området må dei søkje dispensasjon frå 4 meters kravet. Dette gjelder for alle typar tiltak.

Her må dei sende søknad med nødvendige kart og teikningar. Kommunale leidningar skal vise på alle kart og teikningar som er lagt ved søknad. Alle avstandar og dybder skal være målsatte.

Ved planering av tomt mot kommunalt leidningsnett vert det ikkje tillate å etablere skråning/fyllingsfot mot leidningsnett. Dersom dei skal ha fylle ut mot leidningsnett må dei gjere tiltak slik at ein ikkje får utrasing av massar ved arbeid på kommunalt leidningsnett.

Linda Folkestad

Ingeniør Samferdsel, veg-, vatn og avløp forvaltning

**Telefon:** 56 37 51 70 | 975 85 285

**Innbyggjarservice:** +47 56 37 50 00

[www.alverkommune.no](http://www.alverkommune.no)



**ALVER**  
KOMMUNE

---

**Fra:** Hanne Marie Evensen <[hanne.marie.evensen@alver.kommune.no](mailto:hanne.marie.evensen@alver.kommune.no)>

**Sendt:** fredag 24. juni 2022 10:47

**Til:** Linda Hammersvik Folkestad <[linda.folkestad@alver.kommune.no](mailto:linda.folkestad@alver.kommune.no)>

**Emne:** VS: sak 22/2819, gbnr. 127/101 Mongstad

Hei

Jeg sendte mail til Arne Helgesen for litt siden, men ikke fått svar.

Har du mulighet til å se på denne?

- Hanne

---

**Frå:** Hanne Marie Evensen

**Send:** tirsdag 14. juni 2022 14:03

**Til:** Arne Helgesen <[arne.helgesen@alver.kommune.no](mailto:arne.helgesen@alver.kommune.no)>

**Emne:** sak 22/2819, gbnr. 127/101 Mongstad

Hei

Det er søkt om planering av gbnr. 127/101.

Det skal planeres helt ut til eiendomsgrensen.

Må det søkes om dispensasjon fra kravet om minst 4 meters avstand til offentlig ledningsnett?

Det går noen ledninger lenger inn på tomten, vil planering og tilføring av masser skape problemer her?



**Hanne Marie Evensen** | Rådgjevar byggjesak

Telefon: 56 17 11 69

Innbyggjarservice: +47 56 37 50 00

[www.alver.kommune.no](http://www.alver.kommune.no)



**ALVER**  
KOMMUNE