

TILBAKEMELDING OM UTFØRT ARBEID

Skjemaet skal sendast straks etter at septiktanken er utbetra til:

post@alver.kommune.no eller til

Alver kommune, postboks 4, 5906 Frekhaug

ArkivsakID:	22/3410
Gbnr:	123/39
Adresse:	Risasjøvegen 297
Tiltak:	Høgt nivå i septiktank
Eigar:	Nina Løvoll og Rune Løvoll
Frist for utbetring av tiltak:	01.10.2022

Skal fyllast ut av eigaren av septiktanken:

Kort utgreiing om arbeidet: Vi har i dag opna alle tankar og finn at alt er normalt. Det er i alt 4 septiktankar på dette anlegget som blir delt med nabo Arvid A. Snekkevik. Min første tank ligg noko lavare og det kan, for ukjent, sjå ut som den er full, men det renn fint over til neste (her kjem Arvid inn). Vidare går det til fint til den 3. og over til nr 4 før det går i eit utløp som fører vatnet i tanken ut i ei filtreringsgrøft i grunnen. Sjå også vedlagte bilde	Slik vi ser det er det ikkje noko som er tett eller ikkje fungerar slik det skal. Då er det ikkje behov for vidare utbetring Dette kunne vert avklart om leverandør av tjenesten tok kontakt når dei var på plassen.
Arbeidet er utført av: *Rune Løvoll	
Stad og dato: Lindås 14.07.2022	Underskrift: <i>Rune Løvoll</i>