

TILBAKEMELDING OM UTFØRT ARBEID

Skjemaet skal sendast straks etter at septiktanken er utbetra til:

post@alver.kommune.no eller til

Alver kommune, postboks 4, 5906 Frekhaug

ArkivsakID:	22/3342
Gbnr:	116/61
Adresse:	Risasjøvegen 15
Tiltak:	Manglande lok på septiktank
Eigar:	Hege Christin Ramsdal og Odd Gunnar Ramsdal

Skal fyllast ut av eigaren av septiktanken:

Kort utgreiing om arbeidet:	<p>Lagt på et nytt lokk i metall, som skal tale å bli kjørt på - til forskjell fra de grønne kemp hardplastlokkene. Grunnen til at vi til stadighet har måttet bytte lokk er at bonden som slår marken der septiken ligger kjører over den. (Selv om vi har satt opp merkepinner)</p>
Arbeidet er utført av: *	Raymond Solli (aut. rørlegger)
Stad og dato: Lauvås 1/8 - 22	Underskrift: Hege C. Ramsdal