



Stendal Vvs As
Blombakken 1
5911 Alversund

Referanser:

Dykkar:

Vår: 22/6296 - 22/67136

Saksbehandlar:

Bente Førland

bente.forland@alver.kommune.no

Dato:

06.09.2022

Godkjend røyrleggjarmelding GBNR 238/23 Eknes

Me viser til røyrleggjarmelding motteke 24.08.2022 med vedlagd situasjonsplan(VA-kart)og tinglyste erklæringar.

Adresse byggeplass: Eknes 50

Type bygg: Eksisterande einebustad

Type arbeid: Tilknytning til offentleg vatn

Avløp til eksisterande septiktank

Vi ber om ei erklæring frå røyrleggjar om at tilstanden på septiktanken er tilfredsstillande.

Røyrleggjarmeldinga er godkjend på følgjande vilkår:

Arbeidet skal utførast etter standard abonnementsvilkår for vatn og avlaup, tekniske og administrative bestemmelsar.

Stikkleidningar skal opparbeidast i samsvar med søknad om tilknytning, kap.2.1. Adm.bestemmelsar. Større endringar skal varslast underteikna. Ved behov for trykkauke/reduksjon visar vi til pkt. 2.1.3 i tekniske

Det må gjerast greie for septiktankens tilstand. Etter våre opplysningar er det ein 2m²- Bustad med innlagt vatn skal normalt ha 4m² septiktank.

Ferdigmelding:

Når arbeidet er utført, skal det sendast inn ferdigmelding til kommunen med oppdatert situasjonsplan med innmålingsdata som bygd/sosifil. Situasjonsplanen skal visa røyrføring frå bygg til tilkopling offentleg leidning.

Av omsyn til kunde er det viktig at ferdigmeldinga vert sendt inn straks arbeidet er utført. Dette for å unngå etterfakturering av kommunale gebyr.

Tilknytingsgebyr:

Gebyr vil bli fakturert etter gjeldande satsar. Vi gjer merksam på at arbeidet skal ikkje

Alver kommune

Postboks 4, 5906 Frekhaug

post@alver.kommune.no

Kontonummer: 3207 29 30559

Innbyggjarservice: +47 56 37 50

www.alver.kommune.no

Organisasjonsnummer: 920 290 922

00

igongsetjast før gebyr er betalt. Røyrleggjarfirma pliktar å undersøkje dette før oppstart.

Søknadsplikt etter plan og bygningslova: Tiltaket kan vera søknadspliktig etter plan og bygningslova. Dette må avklarast med byggesak. Ev. gebyr for handsaming etter plan og bygningslova følgjer av gjeldande gebyrforskrift.

Endring av tilknyting til kommunalt vatn/avløp

Alle endringar i ettertid, som medfører vesentlege endringar i vassforbruk eller utslepp, krev løyve frå kommunen, og skal omsøkjast. Søknad skal skje på røyrleggjarmelding KF-570.

Med helsing

Alver kommune Samferdsel, veg-, vatn-
avløp-forvaltning

Arne Helgesen
Avdelingsleiar

Bente Førland
Fagansvarleg stab TFD

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Runar Andvik Eknes 50 5993 Ostereidet

Mottakarar:

Stendal Vvs As Blombakken 1 5911 Alversund
Stendal Vvs As Blombakken 1 5911 Alversund