

Kunde	Fra		
71938 - Svein Terje Ulvatn Brunestykket 2 Brunestykket 2 5039 BERGEN	Biovac Environmental Technology AS Jeksleveien 59 2016 Frogner Org. nr.: 985660492	Avdeling: E-post:	Miljøteknik Vest Service@biovac.no

Ordre/dato	Arbeidssted	Kontakt
Ordrenr.: 11365084 Ordrenavn: o-26170-prd Dato: 18.08.2022 Servicerepresent... Jørund Brakstad	Sætrevegen 161 VESTLAND 5936 Manger 4631 - Alver Kommune	40397211

Installasjonssted/utstyr
Navn: 26170 - Gratis oppstart FD 5N GRP - Svein Terje Ulvatn

Generell informasjon			
Ferdigdato: 02.09.2022	Prioritet: Normal	Ordrekategori: Montasje	
Fakturastatus: Ikke fakturert	Kommunetilhørighet: 4631 - Alver Kommune	Anleggstype: 2368 BIOVAC FD 5N GRP m/SBR Controller	
Fakturatype: Regning	Gårds og bruks num... 436/12		
Pris:			

Utført av
Jørund Brakstad

Arbeidsbeskrivelse		
Dato	Beskrivelse	Produktgruppe
02.09.2022	2368 BIOVAC FD 5N GRP m/SBR Controller	

Monteringsrapport 2021

Beskrivelse	Verdi	Info
Er serienummer på anlegget lagt inn i HM?	Utført	
Er Serienummer styreenhet lagt inn i HM	Utført	
Er GPS koordinater lagt inn på utstyret.	Utført	
Er bilde av anlegget lagt inn i HM?	Utført	
Er anlegget uten feil og mangler ved ankomst?	Nei	
Dersom nei, hvem er ansvarlig for feilen?	2. Biovac	
Er det synlige feil vedrørende nedsetting av anlegget?	Nei	
Er rutine for oppstart av anleggstype fulgt?	Ja	
Er anlegget ferdig montert og i drift?	Ja	
Opplæring gitt kunde?	Ja	
Kommentarer/hva er gjort med eventuelle feil		Feil skap/stativ levert med tank. For smalt i forhold til stativ på tank. Nytt/riktig skap er montert.
Første servicedato	01.03.2023	

02.09.2022

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'J' and 'B' with a horizontal line extending from the top of the 'B'.

Jørund Brakstad