

**Fra:** Askeland, Terje Oseberg <terje.askeland@nordea.com>  
**Sendt:** torsdag 8. september 2022 22:46  
**Til:** Larissa Dahl; Per Sveinar Morsund; Postmottak Alver  
**Emne:** Klage på ferdigattest -to støttemurar gbnr 428/127:

Referanse 20/7073 -22/67246

Viser til ferdigattest datert 06.09.2022

Jeg klager herved på at dette tiltaket er godkjent.

- Muren er bygget høyere enn forutsetningene gitt i rammeløyve fra Alver kommune. Godkjent høyde er 280 cm. Bygget høyde er 417 cm.
- Nederste mur har ikke de kvalitetene som stilles etter TEK ref. tidligere innsendt dokumentasjon.
- Bruk av fellesarealet. Her har Geitle endret lyng og myrområdet til egen plen. Viser til bilder tatt av Geitle, innsendt til Alver Kommune «22/48814 - Dokumentasjon på tilbakeført fellesareal - gbnr 428/127 Kvalheim nedre». Er det vanlig praksis at entreprenør kan foreta seg slike friheter?

Håper Alver Kommune sin tilsynsavdeling kan kontrollmåle murene. Dette kan dere gjøre samtidig som det utføres tilsyn med muren Geitle har oppført i tomtегrensen mot vei, ref. tidligere innsendt varsel.

Det forundrer meg at Alver Kommune ikke har tatt noen av våre innsigelser til etterretning. Saken vil derfor bli oversendt til Statsforvalteren i Vestland.

Med vennlig hilsen

**Terje Oseberg Askeland**

Confidential