



Lindås Rør & Sanitær AS
Burkhovdane 1
5914 ISDALSTØ

Referanser:

Dykkar: Ref.:CKBFUY-

Skjemanr.:3935

Vår: 21/7465 - 22/68251

Saksbehandlar:

Stian Stormark

stian.stormark@alver.kommune.no

Dato:

09.09.2022

Manglar ved ferdigmelding - gbnr 188/776 Gjervik ytre

Efter gjennomgang ser vi at innlevering av sluttokumentasjon er mangelfull
Viser til Lindås kommune sin VA-norm om krav til slutt dokumentasjon samt telefonsamtale 08.09.22

- Tettheitskontroll og røyrinspeksjon på spillvasseidningar – Manglar
- Trykkprøving av vasseidningar og kummar – u fullstendig
- Desinfisering av vasseidning – u fullstendig
- Vassprøve med analysebevis – manglar
- Dokumentasjon på pluggkøyring – manglar
- Innmåling overvasseidningar – manglar

Viser elles til VA-norm vedlegg B3 sjekklister for sluttkontroll

Levering av sluttokumentasjon skal sendast på e-post til post@alver.kommune.no

Med helsing

Alver kommune Samferdsel, veg-, vatn-
avløp-forvaltning

Arne Helgesen
Avdelingsleiar

Stian Stormark
Rådgjevar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Alver kommune

Postboks 4, 5906 Frekhaug

Innbyggjarservice: +47 56 37 50
00

post@alver.kommune.no

www.alver.kommune.no

Kontonummer: 3207 29 30559

Organisasjonsnummer: 920 290 922

Kopi til:

Larissa Dahl

Mottakarar:

Lindås Rør & Sanitær AS

Burkhovdane 1 5914

ISDALSTØ