

VA-ledninger - Tetthetsprøving (spillvann og overvann)



Firmainformasjon		Kundeinformasjon	
Navn LINDÅS RØR & SANITÆR AS		Kundenr. 135	Navn Langheiane Utvikling AS
Organisasjonsnummer 935347920		Email	Telefon
Email	Telefon	Adresse Nesttunvegen 111	Postnr. 5221
Adresse Burkhovdane 1	Postnr. 5914	Poststed NESTTUN	Land Norge
Poststed ISDALSTØ	Land		

Prosjektinformasjon		
Prosjektnr. 79	Startdato 09.08.2021	Sluttdato
Navn Prosjektordre 68216	Beskrivelse Prosjektordre 68216 - Lonsåsen Bygg A og B	

Anleggsinformasjon			
Anleggsnavn Anlegg Lonsåsen	Beskrivelse Lonsåsen	Adresse Lonsvegen 11	
Postnr. 5914	Poststed ISDALSTØ	Kommunenavn ALVER	Kommunenr 4631
Gårdsnr 188	Bruksnr 776	Festenr 0	Seksjonsnr 0

Tetthetsprøving - Selvfallsledninger	
Det er engasjert eget tetthetsprøvingssfirma med egne prøveskjemaer	
OK <input type="checkbox"/>	Ikke aktuelt ✓
Ledningstrekk nr: 0	Ikke aktuelt ✓
Egenkontrollør/bestiller:	Ikke aktuelt ✓
Prøvsingsrapport nr:	Ikke aktuelt ✓
Lengde på ledningsstrekk:	Ikke aktuelt ✓
Ekstern kontrollør:	Ikke aktuelt ✓

Spillvannsledning	
Rørkontroll	
Rørdimensjon	Ikke aktuelt
160	
Norsk Standard	Ikke aktuelt
	✓
Produsent	Ikke aktuelt
Ukjent - Levert av annen aktør	✓
Merking/påskrift	Ikke aktuelt
SPV	
Ledningens retthet og fall	Ikke aktuelt
Se video	
Ledningsfundament	Ikke aktuelt
Singel	
Forankringer	Ikke aktuelt
	✓
Lagring av rør	Ikke aktuelt
Ukjent - Utført av andre.	✓
Antall rør kontrollert	Ikke aktuelt
	✓
Antall rør kassert	Ikke aktuelt
	✓
Grunnvannstand - Skjøtemateriell	
Skjøte-type	Ikke aktuelt
	✓
Gummipakning type/merking	Ikke aktuelt
	✓
Forgreninger og retningsendringer	
Antall forgreninger	Ikke aktuelt
	✓
Tersing	Ikke aktuelt
	✓
Antall bend utenfor kum	Ikke aktuelt
	✓

Prøvemethode	
Metode	Ikke aktuelt
Tetthetsprøving - luft	
Tetthetsklasse	Ikke aktuelt
	✓
Tetthetskrav min. & sek.	Ikke aktuelt
1	
Kommentar: Prøvetrykk 1,0 m - Trykkfall 0,15 m - 3 min	
Prøveresultat min. & sek.	Ikke aktuelt
Kommentar: Prøvetrykk 1,0 m - Trykkfall 0,09 m - 3 min	
Deformasjonskontroll	Ikke aktuelt
Se video - OK	
Prøven er godkjent	Ikke aktuelt
✓	
Prøven er ikke godkjent	Ikke aktuelt
<input type="checkbox"/>	
Dato for ny prøving	Ikke aktuelt
21.08.2021 10:28	
Kontrollør	Ikke aktuelt
	✓
Rørlegger/bas	Ikke aktuelt
 <p>Signert av: Dato:20.09.2022</p>	