

Fra: slovag@norva24.no
Sendt: fredag 20. januar 2023 10:27
Til: Postmottak Alver; slam@ngir.no
Emne: VS: Septiktømming - oppdrag med mangel - Alver: Lindås 4631-193/4, Dato 05.12.2022 14:26, AnleggID 76974, Avtalenr 11283, Anleggsnr 76974

Hei!

Anlegget under har store konstruksjonsfeil. I bilete ser ein jord/steinmassar over tanken, som ikkje er sikra. Dett difor litt og litt oppi tanken over tid.

Pr no får me berre tømme litt septik i toppen, for me kan ikkje køyr grus og stein inn i bilane våre.



Med beste helsing

Oddvar Vigdal

Driftskoordinator avd Sløvåg
Norva24 Birkeland

Mob: +47 902 48 127

E-post: oddvar.vigdal@norva24.no

Nettside: www.norva24.no

NORVA²⁴
Birkeland

Fra: slovag@norva24.no <slovag@norva24.no>

Sendt: mandag 5. desember 2022 14:26

Til: slovag@norva24.no

Emne: Septiktømming - oppdrag med mangel - Alver: Lindås 4631-193/4, Dato 05.12.2022 14:26, AnleggID 76974, Avtalenr 11283, Anleggsnr 76974

Dette oppdraget er med mangel:

Kommune 4631 Alver: Lindås

Gnr/Bnr 193/4

Adresse Hopsdalsvegen 67

Eigar Solberg Sverre Leonard

AnleggID 76974

OppdragID 2576500

Avtalenr 11283

Anleggsnr 76974

Årsak **Andre manglar.**

Dette er ein automatgenerert e-post

Svaradresse: slovaq@norva24.no