

**Fra:** slovag@norva24.no  
**Sendt:** tirsdag 24. januar 2023 12:18  
**Til:** Postmottak Alver  
**Emne:** VS: Septiktømming - innsendt bilde - Alver: Lindås 4631-10/56, AnleggID 60563, Avtalenr 6321, Anleggsnr 60563

Hei

Vedlagt linker med bilete:

Lekkasje, brudd på innløp før tank ved muren. Lekkasje derfra, spylt opp plugg. Dette må utbedres

Mvh

**Monica Daae**

Driftssjef

Tlf: +47 57 78 11 70  
Mob: +47 40 03 80 40  
Fax: +47 57 78 11 71  
E-post: [monica.daae@norva24.no](mailto:monica.daae@norva24.no)  
Nettside: [www.norva24.no](http://www.norva24.no)



---

**Fra:** [slovag@norva24.no](mailto:slovag@norva24.no) <[slovag@norva24.no](mailto:slovag@norva24.no)>

**Sendt:** tirsdag 24. januar 2023 09:50

**Til:** [slovag@norva24.no](mailto:slovag@norva24.no)

**Emne:** Septiktømming - innsendt bilde - Alver: Lindås 4631-10/56, AnleggID 60563, Avtalenr 6321, Anleggsnr 60563

Innsendt bilde ifm. tømming:

Kommune 4631 Alver: Lindås

Gnr/Bnr 10/56

Adresse Stranda 943

Eigar Hosøy Kjetil

AnleggsID 60563

OppdragsID 2586685

Avtalenr 6321

Anleggsnr 60563

Link til <https://mseptikbilde.septik24.no/visbilde?anleggid=60563&oppdragid=2586685&filnamn=Y20>

bildet [23M01d24H09m48s32h772A512.jpg](#)

Link til <https://mseptikbilde.septik24.no/visbilde?anleggid=60563&oppdragid=2586685&filnamn=Y2>

bildet [023M01d24H09m48s18h567A512.jpg](#)

*Dette er ein automatgenerert e-post*

*Svaradresse: [slovaq@norva24.no](mailto:slovaq@norva24.no)*