



Steinar Atle Fyllingsnes
Fyllingsnesvegen 41
5913 Eikangervåg

Referanser:
Dykkar:
Vår: 23/661 - 23/9745

Saksbehandlar:
Hogne Askeland
hogne.askeland@alver.kommune.no

Dato:
03.02.2023

Registrert avvik slamavskiljar og varsel om tvangsmulkt - gbnr. 214/1 Fyllingsnes

Tiltak: dårleg lok slamavskiljar
Byggjestad: Gbnr: 214/1
Tiltakshavar: Steinar Atle Fyllingsnes

Alver kommune har den 20.01.2023 motteke melding frå Norva24 om at det ved tømning av slamavskiljar den 21.12.2023 vart det registrert: «dårleg lokk.»
Avviket er knytt til anlegget på eigdommen din med adresse Fyllingsnesvegen 43.

Når det er fare for forureining, skal den ansvarlege for forureininga sørgje for tiltak for å hindre at forureining skjer. Når forureining har oppstått, skal den ansvarlege sørgje for å stanse, fjerne eller avgrense forureininga, jf. forureiningslova § 7.

Tilstanden må utbetrast. Frist for arbeidet vert sett til 03.05.2023.

Dersom vi ikkje får inn skriftleg tilbakemelding om utført arbeid innan fristen, varslar vi samstundes at vi kan pålegge deg å utbetre forholdet og fastsetje tvangsmulkt med heimel i forureiningslova §§ 7 og 73.

Dersom du meiner at opplysningane våre ikkje er rette, eller at det finns andre grunnar til at du ikkje har plikt til å utbetra tanken, ber vi om at du tek kontakt med oss snarast mogleg og seinast innan fristen som er sett for utbetring av tilhøvet.

For å få utbetra eit avløpsanlegg må du kontakte eit godkjent rørleggarføretak. For tiltak som gjeld nytt lokk/lås eller liknande kan du sjølv utføre arbeidet.

Skjema sender du til

- post@alver.kommune.no eller
- Alver kommune, postboks 4, 5906 Frekhaug.

Aktuelt regelverk:

- Plikt til å unngå forureining følgjer av forureiningslova § 7.
- Kommunen kan gje pålegg om retting og fastsetje tvangsmulkt med heimel i forureiningslova kapittel 9.

Spørsmål i saka kan rettast til sakshandsamar på telefon 56349006 eller på e-post.

Ved all vidare kontakt i denne saka, ver venleg og referer til saknr.: 23/661

Med vennleg helsing
Alver kommune, Miljø og tilsyn

Eirik Berntsen
Avdelingsleiar

Hogne Askeland
Konsulent

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Mottakarar:

Steinar Atle Fyllingsnes

Fyllingsnesvegen 41

5913

Eikangervåg