

Alver kommune  
Postboks 4  
5906 Frekhaug

Vår referanse: 20001-B10\_2  
Bergen, 14.02.2022

Deres ref.: 21/8971

**LANGHØYANE AS.  
MANGER NEDRE. LANGHØYANE BOLIGFELT, BYGGETRINN 3.  
GNR. 445 BNR. 416 M.FL.  
SØKNAD MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE.**

Det søkes om midlertidig brukstillatelse på veg og VA-anlegget. Veg er grovplanert og kjørbart. Det gjenstår asfaltering, opparbeiding av fortau og asfaltering av fortau og etablering av veglys. Innmåling av veganlegget vil bli utført når det er ferdigstilt. Vann- og avløpsanlegget er ferdig bygget. Det foreligger innmålinger, anlegget er tetthetsprøvd og trykktestet og TV-inspisert innvendig. Vannledning er rensert og kloret, og det er tatt vannprøve som viser at vannet har tilfredsstillende kvalitet. Overlevering av den delen av VA-anlegget som skal overtas til kommunal drift og vedlikehold vil bli gjort når veganlegget er ferdig opparbeidet med fortau og asfalt.

Vedlagt søknad om midlertidig brukstillatelse følger innmålingsdata på VA-anlegg – sosi-fil og plantegning «som bygget» VA-anlegg. For å vise at VA-anlegget er klart til midlertidig brukstillatelse legges også ved rapport tetthetsprøving spillvannsledning, rapport trykktest vannledning, utfylt skjema spyling, rensing og desinfeksjon vannledning, analyseresultat vannprøver. Denne dokumentasjonen vil også bli oversendt VA-avdelingen før det kalles inn til overtakelsesbefaring av den delen av anlegget som skal overtas til kommunal drift og vedlikehold, før søknad om ferdigattest.

Tiltakshaver har som mål å ferdigstille anlegget til medio august 2023 og søke om ferdigattest da.

Er det spørsmål til dette kan undertegnede kontaktes på telefon 55 59 82 66 / 95 82 33 08 eller e-post [anders@haugen-vva.no](mailto:anders@haugen-vva.no).

Med venleg helsing



Anders Haugen