



Ada Tine Mangerøy  
Kvistevegen 189  
5936 MANGER

Referanser:  
Dykkar:  
Vår: 22/5145 - 23/15290

Saksbehandlar:  
Hogne Askeland  
hogne.askeland@alver.kommune.no

Dato:  
24.02.2023

## **Registrert avvik slamavskiljar og varsel om tvangsmulkt - gbnr. 491/41 Kvitstein**

Alver kommune har den 23.06.2022 motteke melding frå Norva24 om at det ved tømning av slamavskiljar den 22.06.2022 vart det registrert: «*manglar dykk utløp*»  
Avviket er knytt til avløpsanlegget på eigedommen din med adresse Kvistevegen 189.

Når det er fare for forureining, skal den ansvarlege for forureininga sørgje for tiltak for å hindre at forureining skjer. Når forureining har oppstått, skal den ansvarlege sørgje for å stanse, fjerne eller avgrense forureininga, jf. forureiningslova § 7.

### **Tilstanden må utbetrast. Frist for arbeidet vert sett til 24.04.2023.**

Dersom vi ikkje får inn skriftleg tilbakemelding om utført arbeid innan fristen, varslar vi samstundes at vi kan pålegge deg å utbetre forholdet og fastsetje tvangsmulkt med heimel i forureiningslova §§ 7 og 73.

Dersom du meiner at opplysningane våre ikkje er rette, eller at det finns andre grunnar til at du ikkje har plikt til å utbetra tanken, ber vi om at du tek kontakt med oss snarast mogleg og seinast innan fristen som er sett for utbetring av tilhøvet.

For å få utbetra eit avløpsanlegg må du kontakte eit godkjent rørleggarføretak. For tiltak som gjeld nytt lokk/lås eller liknande kan du sjølv utføre arbeidet.

Når anlegget er utbetra, må du fylle ut vedlagte skjema for utført arbeid og returnere det til kommunen.

Skjema sender du til

- [post@alver.kommune.no](mailto:post@alver.kommune.no) eller
- Alver kommune, postboks 4, 5906 Frekhaug.

### **Aktuelt regelverk:**

- Plikt til å unngå forureining følgjer av forureiningslova § 7.

- Kommunen kan gje pålegg om retting og fastsetje tvangsmulkt med heimel i forureiningslova kapittel 9.

Spørsmål i saka kan rettast til sakshandsamar på telefon 56349006 eller på e-post.

**Ved all vidare kontakt i denne saka, ver venleg og referer til saknr.: 22/5145.**

Med vennleg helsing  
Alver kommune, Miljø og tilsyn

Hogne Askeland  
Konsulent

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.*

**Vedlegg:**

Melding om avvik i tank - gbnr 491/41 Kvitstein  
bilde

Tilbakemelding om utført arbeid - Alver kommune

**Mottakarar:**

Ada Tine Mangerøy

Kvistevegen 189

5936

MANGER