

SØKNADSSKJEMA

27 FEB. 2023

-MONTERING AV SKORSTEIN (ELDSTADER)
-REHABILITERING AV SKORSTEIN

Tiltakshavar IRENE KJENES Adresse VASSBYGDVEGEN 620, 5912 SEIM.

Eigedom

G.nr. 178 B.nr. 3 F.nr. 170781 Telefon 93291026 /arb.....Type eldstad..... Type skorstein 100% PIPE

Tal på eldstader montert frå før..... Opplysningar om oljefyr og tank.....

Andre opplysningar Her senket Keramiske Ø 16 Rør med
avstandholdere for luftventilert skorsteinAnsvarleg søkjar Teje Skjelvik AS

Ansvarleg prosjektørane.....

Ansvarleg kontrollerande for prosjektering.....

Ansvarleg utførande Teje Skjelvik ASAnsvarleg kontrollerande for utføringa Teje Skjelvik

VEDLEGG:

 Teikningar Dokumentasjon av eldstad Monteringsvegleiing Søknad for ansvarsrett Dokumentasjon for kvalifikasjonar Kontrollplan Søknad om godkjenning av foretakStad Kjenes Dato 19.02.23Tiltakshavar Irene Kjenes Ansvarleg søkjar.....

Den overfor søkte installasjon blir godkjend oppført i følge opplysningane.

De overfor søkte ansvarshavande blir godkjend.

Lom, (dato).....

underskrift

MÅL FOR KONTROLLPLAN TIL SKORSTEIN OG ELDSTAD

SKORSTEIN

KONTROLLPUNKT	JA	NEI	MERKNADER
Skorstein er fundamentert på grunn	X		
Feieluke på loft plassert i h.t. forskrift			ikke feieluke på loft
Sotluke plassert i h.t. forskrift	X		
Støypt botn i sotluke	X		
Skader på foring/element		X	
Foreskrive masse brukt på foringane			Keramiske Ø 16 RØR
Plassering av skorstein til brennbart etter forskrift			
Skorsteinshøgde over tak etter forskrift	X		
Installasjon i h.t. innsendt søknad med teikning			

ELDSTAD

Brannmur tilfredsstillende nye krav (luftspalte bak)	Ja		
Fundament for peis	Ja		
Innføringsrør tilpassa skorstein	Ja		
Foreskrive masse brukt på innføringsstuss			flytende fiberpakning og ildfest maffel
Riktig avstand, eldstad til brennbart og til brannmur	Ja		
Vern av golv under og framom eldstad	Ja		
Installasjon i h.t. innsendt søknad med teikning			

.....
Stad

Ege Skjelvik AS

.....
Ansvarleg utførande

.....
Dato

6/12 2022

Ege Skjelvik

.....
Ansvarleg kontrollerande

Denne side returnerast snarast av ansvarleg kontrollerande for utføringa.

(F:\teknisk\skjema\søknadsskjema for montering av ildsted)