



## Årsrapport for oljeutskiljaranlegg i Alver kommune

I henhold til gitte løyve og forureiningsforskrifta kapitel 15, skal det kvart år sendast inn årsrapport for oljeutskiljaranlegg i Alver kommune. Utfylt skjema skal returnerast til kommunen innan 1 februar påfølgjande år. For utfyllande kommentarar legg ved eget ark. Det skal være ei årsrapport for kvart anlegg. Det er viktig å ha kontroll på den enkelte utskiljaren sin identitet og plassering.

<b>1. Bedrift</b>	
Namn: Alver kommune	
Postadresse: Postboks 4	Org.Nr: 920 290 922
Postnr/Poststed: 5906 / Frekhaug	E-post: kjell.mogen@alver.kommune.no
Kontakt person: Kjell Mogen	Telefon: 975 83 776

<b>2. Oljeutskiljaranlegg</b>	
Adresse anlegg: Kvassnesvegen 27	Gnr/Bnr: 188/240
Utskiljar nr:	Installert (år):
Plassering:	Dimensjon:

<b>3. Tømming av oljeutskiljar</b>		
Er minimum årleg tømming utført og er tømmerapport sendt inn til kommunen?		
JA <input checked="" type="checkbox"/> NEI <input type="checkbox"/> Viss nei, kvifor ikkje?:		
Dato:	Tømmeoperatør	Olje tømt målt i m3
28.02.2022(1)	Norva24 Vest AS	0 m3
28.02.2022(2)	Norva24 Vest AS	0 m3
28.02.2022(3)	Norva24 Vest AS	0 m3

<b>4. Kontrollprøver</b>				
Er minimum årleg kontrollprøver tatt og analysert?				
JA <input checked="" type="checkbox"/> NEI <input type="checkbox"/> Viss nei, kvifor ikkje?:				
Talet på prøver som skal tas per år (gitt i løyve):				
Resultat av kontrollprøver siste 12 mnd	Dato:	Konsentrasjon (mg olje/l)	Dato:	Konsentrasjon (mg olje/l)
	28.02.2022(1)	<0,50 mg/l		
	28.02.2022(2)	<0,50 mg/l		
	28.02.2022(3)	<0,50 mg/l		

<b>5. Drift og vedlikehald</b>					
Utført tilsyn (utløp/innløp m.m)	JA	NEI		JA	NEI
28.02.2022(1)	X				
28.02.2022(2)	X				
28.02.2022(3)	X				

<b>6. Utslepp:</b>
Beskrivning av aktutte utslepp:

Sted, dato: Straume / 23.01.2023 Årsrapport utfylt av Kjetil Krogn på vegne av Alver kommune