

**Fra:** Eskil Viken <Eskil@aka.no>  
**Sendt:** tirsdag 7. mars 2023 10:34  
**Til:** Ole Kristian Rolland; Postmottak Alver  
**Kopi:** REMA 1000 Manger  
**Emne:** SV: Rapport rørinspeksjon 14/6 2022 Radøyvegen 1675

Hei

Har det vært noen utvikling i saken, og lagt noen planer for utbedring av kloakk ved siden av Rema 1000 Manger? Vi er redd for at det igjen skal tette seg, og at kloakken igjen skal flyte utover gulvet på butikken.

På forhånd takk for tilbakemelding!

Med vennlig hilsen

**Eskil Viken**  
DRIFTSANSVARLIG

Mobil: +47 906 27 824

Web: [www.aka.no](http://www.aka.no)



Telefon: +47 32 12 14 20  
Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss

---

---

**Fra:** Eskil Viken  
**Sendt:** mandag 27. februar 2023 14:14  
**Til:** Ole Kristian Rolland <[ole.kristian.rolland@alver.kommune.no](mailto:ole.kristian.rolland@alver.kommune.no)>  
**Kopi:** REMA 1000 Manger <[manger@rema.no](mailto:manger@rema.no)>  
**Emne:** SV: Rapport rørinspeksjon 14/6 2022 Radøyvegen 1675

Hei

Har det vært noen utvikling i saken, og lagt noen planer for utbedring av kloakk ved siden av Rema 1000 Manger? Vi er redd for at det igjen skal tette seg, og at kloakken igjen skal flyte utover gulvet på butikken.

På forhånd takk for tilbakemelding!

Med vennlig hilsen

**Eskil Viken**  
DRIFTSANSVARLIG

Mobil: +47 906 27 824

Web: [www.aka.no](http://www.aka.no)

---



Telefon: +47 32 12 14 20  
Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss

---

**Fra:** Ole Kristian Rolland <[ole.kristian.rolland@alver.kommune.no](mailto:ole.kristian.rolland@alver.kommune.no)>

**Sendt:** mandag 10. oktober 2022 13:36

**Til:** Eskil Viken <[Eskil@aka.no](mailto:Eskil@aka.no)>

**Kopi:** REMA 1000 Manger <[manger@rema.no](mailto:manger@rema.no)>

**Emne:** SV: Rapport rørinspeksjon 14/6 2022 Radøyvegen 1675

Hei

Vi har utskifting av dette området i planane våre no.  
Eg kan ikkje garantere at me får gjort det i år men det skal gjærast.  
Det er etter kva me kan sjå ein kommunal avlaupsleidning og me må kosta utskifting.

ME skal filma nokre påkobla rørleidningar denne veka og så skal me hente inn prisar på arbeidet.

Eg beklagar at framdrifta ikkje har vore veldig god i denne samanhengen.

Med vennleg helsing

**Ole Kristian Rolland** | Avd. Leder VVA

Telefon: + 47 949 71 102

Innbyggjarservice: +47 56 37 50 00

[www.alver.kommune.no](http://www.alver.kommune.no)



**ALVER**  
KOMMUNE

---

**Frå:** Eskil Viken <[Eskil@aka.no](mailto:Eskil@aka.no)>

**Send:** mandag 10. oktober 2022 13:22

**Til:** Ole Kristian Rolland <[ole.kristian.rolland@alver.kommune.no](mailto:ole.kristian.rolland@alver.kommune.no)>

**Kopi:** REMA 1000 Manger <[manger@rema.no](mailto:manger@rema.no)>

**Emne:** SV: Rapport rørinspeksjon 14/6 2022 Radøyvegen 1675

Hei

Henviser til dialog under.

Har du funnet ut noe mer om kloakknett, og om hva som bør utbedres og hvem som må være med å bekoste dette?

Det jeg er redd for er jo at hvis dette tar lang tid, så vil igjen rørledningen og kloakken stoppe opp.

På forhånd takk for tilbakemelding!

Med vennlig hilsen

**Eskil Viken**  
DRIFTSANSVARLIG

Mobil: +47 906 27 824

Web: [www.aka.no](http://www.aka.no)



Telefon: +47 32 12 14 20  
Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss

---

---

**Fra:** Ole Kristian Rolland <[ole.kristian.rolland@alver.kommune.no](mailto:ole.kristian.rolland@alver.kommune.no)>

**Sendt:** torsdag 1. september 2022 12:02

**Til:** Eskil Viken <[Eskil@aka.no](mailto:Eskil@aka.no)>

**Emne:** SV: Rapport rørinspeksjon 14/6 2022 Radøyvegen 1675

Hei Eskil

Takker for rapport og film.

Eg skal halde deg oppdatert om framdrifta vår i denne sammenhengen.

Med vennleg helsing

**Ole Kristian Rolland** | Avd. Leder VVA

Telefon: + 47 949 71 102

Innbyggjarservice: +47 56 37 50 00

[www.alver.kommune.no](http://www.alver.kommune.no)



**ALVER**  
KOMMUNE

---

**Fra:** Eskil Viken <[Eskil@aka.no](mailto:Eskil@aka.no)>

**Sendt:** torsdag 1. september 2022 10:51

**Til:** Ole Kristian Rolland <[ole.kristian.rolland@alver.kommune.no](mailto:ole.kristian.rolland@alver.kommune.no)>

**Emne:** VS: Rapport rørinspeksjon 14/6 2022 Radøyvegen 1675

Hei

Sender som avtalt.

Med vennlig hilsen

**Eskil Viken**

DRIFTSANSVARLIG

Mobil: +47 906 27 824

Web: [www.aka.no](http://www.aka.no)



Telefon: +47 32 12 14 20

Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss

---

---

**Fra:** [rapport@explorit.no](mailto:rapport@explorit.no) <[rapport@explorit.no](mailto:rapport@explorit.no)>

**Sendt:** onsdag 6. juli 2022 14:07

**Til:** Eskil Viken <[Eskil@aka.no](mailto:Eskil@aka.no)>

**Emne:** Rapport rørinspeksjon 14/6 2022 Radøyvegen 1675

## Hei! Her er din rapport for rørinspeksjon i Radøyvegen 1675, Manger

[Les rapporten](#)

[Last ned bilder fra rapporten](#)

[Last ned Gemini-fil](#)

### Konklusjon:

#### Fra mk A - mot mk B

Nevnte punkter bør utbedres for å sikre normal drift. Film fra motsatt side i neste rapport.

#### Fra mk B - mot mk A

Ref rapport 1

### **Fra mk B - mot mk C**

Strekket bør utbedres I sin helhet.

### **Fra mk C - mot mk D**

Bør utbedres I sin helhet.

### **Fra mk D - mot mk C**

Strekket må utbedres I sin helhet.

### **Fra mk D - mot offentlig**

Ingen umiddelbar fare på strekket, men nevnte punkter bør utbedres for og sikre normal drift i fremtiden. Samt videre filming av resterende rørstrekk bør gjøres med kameratraktor.

### **Fra mk A - mot stakepunkt A (butikk)**

Noe dårlig fall. Merkelig overgang ved gren som har kant I begge retninger!? dette er ikke gunstig.

Foruten dette er det ikke noe å bemerke.

### **Fra stakepunkt A - mot stakepunkt B**

Dårlig fall samt kant bør utbedres. Sett bort ifra dette er det ikke noe og bemerke.

### **Fra stakepunkt B - mot fryserom**

Fall bør utbedres eventuelt periodespyles.

### **Fra wc lager - mot stakepunkt B**

Årsak for tilstopping er antatt dårlig fall samt nevnte kanter. Dette skaper friksjon og gir enda dårligere avrenning. Nevnte punkter gjennom hele rapporten bør utbedres eventuelt periodespyles.

Hilsen Magnus Storebø

Dette er en automatisk generert epost som ikke kan besvares. Skulle du ha spørsmål til innholdet i denne eposten er det mulig å nå oss på [bri@norva24.no](mailto:bri@norva24.no) eller på telefon 55 93 37 00. I enkelte tilfeller er det ikke mulig å spille av video rett fra rapport, da må videoen lastes ned og spilles av på enheten den er lastet ned på.