



Hjelmås Vvs AS  
Torvhusmyrane 2  
5913 EIKANGERVÅG

Referanser:  
Dykkar:  
Vår: 18/1887 - 18/20344

Saksbehandlar:  
Linda Folkestad  
Linda.Folkestad@lindas.kommune.no

Dato:  
22.06.2018

## Godkjent sanitærsøknad - - gbnr 212/134

**Adresse byggeplass:** Torvhusmyrane 8, Eikangervåg  
**Type bygg:** Næringingsbygg  
**Type arbeid:** Tilkopling til offentlig vatn og avløp, utføring av sanitæranlegg

Vi viser til rørleggarmelding motteke 18.06.2018.

### Søknad om tilknytning til kommunalt vatn vert godkjent på følgjande vilkår:

#### Arbeidet skal utførast etter standard abonnementsvilkår for vatn og avløp.

Dersom det må nyttast trykkauking/reduksjonsventil grunna for lågt eller for høgt trykk, er det konsulent/ansvarleg søkjar/rørleggjar sitt ansvar å undersøkje om det er naudsynt, og utførande rørleggjar/abonnet sitt ansvar å sørgja for og kosta dette.

Utforming av anlegg for trykkauke skal beskrivast/teiknast og godkjennast spesielt, før endeleg tilknytning vert utført, jfr standard abonnementsvilkår.

Gjer merksam på at alle næringingsbygg skal ha tilbakeslagssikring i henhold til NS- EN 1717. Vannmåler skal plasserast frostfritt inne i bygg, før første avstikk.

Når arbeidet er utført skal det sendast inn korrekt ferdigmelding til kommunen med oppdatert situasjonsplan **og innmålingsdata** (som bygt).

Faktura for tilknytingsgebyr vert sendt til søkjar, og vi gjer merksam på at arbeidet skal ikkje igongsetjast før gebyr er betalt. Rørleggjarfirma pliktar å undersøkje dette før oppstart.

**Vi gjer merksam at godkjenninga ikkje gjeld etablering av oljeutskiljaranlegg som vist på innsendt plan-teikning. Slike anlegg krev innsending av eigen søknad. Søknadsskjema finn du på kommunen sin heimeside.**

Med helsing

Arne Helgesen  
Avdelingsleiar vatn og avløp

Linda Folkestad  
saksbehandlar



*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.*

**Kopi til:**

Hobby Boat AS

Øyna 1

5913

EIKANGERVÅG

**Mottakarar:**

Hjelmås Vvs AS

Torvhusmyrane 2

5913

EIKANGERVÅG