

Frå: Tommy Skarstein <tommy@lagerseksjoner.no>
Send: onsdag 22. mars 2023 13:39
Til: Josep Gayrbekov
Kopi: Petter Bjarnastein
Emne: SV: Sak 23/422 gbnr 322/281

Hei,

Vi bekrefter at dette er riktig.

Men vi håper ikke dette innebærer at gebyret for behandlingen dobles da denne etasjen ikke skal bygges.

Med vennlig hilsen

Tommy Skarstein

Lagerseksjoner AS

Tlf 97504992

Tommy@lagerseksjoner.no

Fra: Josep Gayrbekov <josep.gayrbekov@alver.kommune.no>

Sendt: onsdag 22. mars 2023 13:30

Til: Tommy Skarstein <tommy@lagerseksjoner.no>

Emne: Sak 23/422 gbnr 322/281

Hei,

Viser til søknad.

For bygninger høyere enn 3 meter beregnes BRA som om det er lagt et horisontalplan for hver tredje meter jf. TEK17 §5-4(2)a.

Dvs. at BRA dobles for bygg som er 6,7 høye. Etter mine beregninger vil deres tiltak da ha 9 730 m² BRA.

Kan du bekrefte?

Josep Gayrbekov | Rådgjevar Plan og byggesak

Telefon: 45 33 01 86

Innbyggjarservice: 56 37 50 00

www.alver.kommune.no



ALVER
KOMMUNE