



Vest Vvs As  
Torvhusmyrane 18  
5913 Eikangervåg

Referanser:  
Dykkar:  
Vår: 22/4110 - 23/24482

Saksbehandlar:  
Linda Hammersvik Folkestad  
linda.folkestad@alver.kommune.no

Dato:  
28.03.2023

## Godkjent rørleggarmelding - Gbnr 352/48 Kårbø

Me viser til rørleggarmelding motteke (dato) med vedlagd situasjonsplan(VA-kart)

**Adresse byggeplass:** Kårbø 88 – Gbnr 352/48  
**Type bygg:** Eksisterande fritidsbustad  
**Type arbeid:** Tilknytning kommunalt vatn, privat avløpsanlegg godkjent 08.07.2022

### Rørleggjarmeldinga er godkjend på følgjande vilkår:

#### Arbeidet skal utførast etter standard abonnementsvilkår for vatn og avlaup, tekniske og administrative bestemmelser.

Stikkledningar skal opparbeidast i samsvar med søknad om tilknytning, kap.2.1. Adm. bestemmelser. Større endringar skal varslast underteikna. Ved behov for trykkauke/reduksjon visar vi til pkt. 2.1.3 i tekniske bestemmelser.

#### Søknadsplikt etter plan og bygningslova:

Tiltaket er søknadspiktig etter plan og bygningslova.  
Ev. gebyr for handsaming etter plan og bygningslova følgjer av gjeldande gebyrforskrift.

#### Tilknytingsgebyr:

Gebyr vil bli fakturert etter gjeldande satsar.  
Vi gjer merksam på at arbeidet skal ikkje i gong setjast før gebyr er betalt.  
Rørleggjarfirma pliktar å undersøkje dette før oppstart.

#### Vassmålar og basseng :

Har kunde basseng skal det monterast vassmålar på hovudinntak.

#### Ferdigmelding:

Når arbeidet er utført, skal det sendast inn ferdigmelding til kommunen med oppdatert situasjonsplan med innmålingsdata som bygd/sosifil. Situasjonsplanen skal visa rørføring frå bygg til tilkopling offentleg ledning.

#### Alver kommune

Postboks 4, 5906 Frekhaug      post@alver.kommune.no      Kontonummer: 3207 29 30559  
Innbyggjarservice: +47 56 37 50      www.alver.kommune.no      Organisasjonsnummer: 920 290 922  
00

Av omsyn til kunde er det viktig at ferdigmeldinga vert sendt inn straks arbeidet er utført. Dette for å unngå etterfakturering av kommunale gebyr.

**Hugs at søknad om godkjend ferdigmelding må sendast inn i god tid før ein skal søkja om midlertidig bruksløyve og/eller ferdigattest.**

**Endring av tilknytning til kommunalt vatn/avløp**

Alle endringar i ettertid, som medfører vesentlege endringar i vassforbruk eller utslepp, krev løyve frå kommunen, og skal om søkjast. Søknad skal skjje på rørleggarmelding KF-570.

Med helsing

Alver kommune Samferdsel, veg-, vatn-  
avløp-forvaltning

Arne Helgesen  
Avdelingsleiar

Linda Hammersvik Folkestad  
Ingeniør

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.*

**Kopi til:**

Ole Petter Eknes

Kringlebotn 263 5225

Nesttun

**Mottakarar:**

Vest Vvs As

Torvhusmyrane 5913  
18

Eikangervåg