

**Fra:** Heine Milde Nævdal <heine@lindas-ror.no>  
**Sendt:** mandag 24. april 2023 08:54  
**Til:** Postmottak Alver  
**Emne:** Att. Roger Fanavoll Fjellsbø - 23/2690-23/27438

Hei.

Viser til mangelbrev mottatt 12.04. vedr. søknad om utsleppstillatelse ved Gbn 344/12 på Skintveit.

1. Nabovarsel
  - a. Med henvisning til DIBK har vi unnlatt nabovarsling grunna særs liten berøring av interesser tilhørende Skintveittjørna.
  - b. Om det skulle være brukerinteresser som berøres ønsker vi gjerne en redegjørelse på hvem dette gjelder.
2. Utsleppsstad med brukerinteresser
  - a. Vi kan endre denne om det skulle være ønskelig, men kreves det da ny søknad for dette ?
  - b. Har dere en redegjørelse på hvilke brukerinteresser som berøres ?

Vi har i vår prosjektering vurdert utslepp mot Rylandsvatnet, men i samband med dei faktiske grunnforholda, samt store påvirkningar vedr. boring og skyting ved bruk av denne traseèn endte vi opp med prosjektert trasè mot Skintveittjørna.

Anlegget som leveras er eit Minirensesanlegg m/ 90 % rensesgrad, samt med etterpoleringstank. Dette medfører særdeles lavt påvirkning av grunn og miljø ved Skinteittjørna.

Etter forhåndsdialog er anleggsplassering er prosjektert etter anbefaling fra saksbehandler ved Alver Kommune

Mvh

-  
**Lindås Rør & Sanitær AS**

**Heine Milde Nævdal**

Daglig Leder

[heine@lindas-ror.no](mailto:heine@lindas-ror.no)

Mob: 46 42 76 70

Tlf: 56 35 74 50

**Bademiljø**  
BEST PÅ BAD



Du finn oss på Facebook!