

<b>Kunde</b>	<b>Fra</b>
72630 - Nils Arne Solvik Sælsvei 33B Sælsvei 33B 5173 LODDEFJORD	Biovac Environmental Technology AS Jeksleveien 59 2016 Frogner Org. nr.: 985660492 Avdeling: Miljøteknik Vest E-post: Service@biovac.no

<b>Ordre/dato</b>	<b>Arbeidssted</b>	<b>Kontakt</b>
Ordrenr.: 195010 (Handyman) Dato: 20.04.2023 Servicerepresent... Jørund Brakstad Kontrakt: 2467 - Nils Arne Solvik - 2...	Buskeneset 81 5912 Seim	

<b>Installasjonssted/utstyr</b>
Navn: 30153 - Biovac FD 5N GRP m/SBR Controller til Nils Arne Solvik

<b>Generell informasjon</b>			
Ferdigdato: 20.04.2023	Prioritet: Normal	Ordrekategori: Montasje	
Fakturastatus: Ikke fakturert	Kommunetilhørighet: 4631 - Alver kommune	Anleggstype: 2368 BIOVAC FD 5N GRP m/SBR Controller	
Fakturatype: Regning	Gårds og bruks num... 58/96		
Pris:			

<b>Utført av</b>
Jørund Brakstad

**Monteringsrapport 2021**

Beskrivelse	Verdi	Info
Er serienummer på anlegget lagt inn i HM?	Utført	
Er Serienummer styreenhet lagt inn i HM	Utført	
Er GPS koordinater lagt inn på utstyret.	Utført	
Er bilde av anlegget lagt inn i HM?	Utført	
Er anlegget uten feil og mangler ved ankomst?	Ja	
Er det synlige feil vedrørende nedsetting av anlegget?	Nei	
Er rutine for oppstart av anleggstype fulgt?	Ja	
Er anlegget ferdig montert og i drift?	Ja	
Opplæring gitt kunde?	Ja	
Kommentarer/hva er gjort med eventuelle feil		Har muligens vært litt fukt i skap før montering. Dårlig kontakt på batterier på SBRC.
Første servicedato	16.09.2023	

20.04.2023

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jørund Brakstad', written in a cursive style.

Jørund Brakstad