



As Haugland Vvs
Lyngvegen 2
5914 ISDALSTØ

Referanser:
Dykkar: Ref.:GETZPA-
Skjemanr.:3934
Vår: 23/2646 - 23/31662

Saksbehandlar:
Linda Hammersvik Folkestad
linda.folkestad@alver.kommune.no

Dato:
26.04.2023

Godkjent rørleggermelding - Gbnr 233/8 Eide indre

Me viser til rørleggarmelding motteke 24.03.2023 med vedlagd situasjonsplan(VA-kart)

Adresse byggeplass: Ladberget 44 – Gbnr 233/8 Eidet indre
Type bygg: Eksisterande einebustad
Type arbeid: Tilknytning kommunalt vatn, offentleg avløp

Rørleggjarmeldinga er godkjend på følgjande vilkår:

Arbeidet skal utførast etter standard abonnementsvilkår for vatn og avlaup, tekniske og administrative bestemmelser.

Stikkleidningar skal opparbeidast i samsvar med søknad om tilknytning, kap.2.1. Adm. bestemmelser. Større endringar skal varslast underteikna. Ved behov for trykkauke/reduksjon visar vi til pkt. 2.1.3 i tekniske bestemmelser.

Søknadsplikt etter plan og bygningslova:

Tiltaket er søknadspiktig etter plan og bygningslova.
Ev. gebyr for handsaming etter plan og bygningslova følgjer av gjeldande gebyrforskrift.

Tilknytingsgebyr:

Gebyr vil bli fakturert etter gjeldande satsar.
Vi gjer merksam på at arbeidet skal ikkje i gong setjast før gebyr er betalt.
Rørleggjarfirma pliktar å undersøkje dette før oppstart.

Vassmålar og basseng :

Har kunde basseng skal det monterast vassmålar på hovudinntak.

Ferdigmelding:

Når arbeidet er utført, skal det sendast inn ferdigmelding til kommunen med oppdatert situasjonsplan med innmålingsdata som bygd/sosifil. Situasjonsplanen skal visa rørføring frå bygg til tilkopling offentleg leidning.

Alver kommune

Postboks 4, 5906 Frekhaug post@alver.kommune.no Kontonummer: 3207 29 30559
Innbyggjarservice: +47 56 37 50 www.alver.kommune.no Organisasjonsnummer: 920 290 922
00

Da det ikkje er sendt inn «som bygd» teikningar for tilknytning til kommunalt avløp, ynskjer vi at dette vert teikna inn på kart, så godt som det let seg gjere.

Av omsyn til kunde er det viktig at ferdigmeldinga vert sendt inn straks arbeidet er utført. Dette for å unngå etterfakturering av kommunale gebyr.

Hugs at søknad om godkjend ferdigmelding må sendast inn i god tid før ein skal søkja om midlertidig bruksløyve og/eller ferdigattest.

Endring av tilknytning til kommunalt vatn/avløp

Alle endringar i ettertid, som medfører vesentlege endringar i vassforbruk eller utslepp, krev løyve frå kommunen, og skal om søkjast. Søknad skal skje på rørleggarmelding KF-570.

Med helsing

Alver kommune Samferdsel, veg-, vatn-
avløp-forvaltning

Arne Helgesen
Avdelingsleiar

Linda Hammersvik Folkestad
Ingeniør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Rolf Tore Spjelkavik

Skivebakken 42 5018

Bergen

Mottakarar:

As Haugland Vvs

Lyngvegen 2 5914

ISDALSTØ