

Registrering av vassmålar (KF-463)



Referansenummer: JACCVS

Registrert dato: 01.06.2023 08:26:10

Innleiing	
Eigedom/byggjestad	
Gnr. 108	Bnr. 225
Festenr.	Seksjonsnr.
Bygningsnr.	Bustadnr.
Adresse Dalane 3B	
Postnr. 5955	Poststad LINDÅS
Ansvarleg føretak	
Organisasjonsnummer 915836445	Namn LINDÅS VVS NILS TRÆLAND AS
Adresse Litlås 3	
Postnummer 5954	Poststad Hundvin
Utført av Franz Høst	Kontaktperson Nils-Arne Træland
Telefon 97701342	E-post nils-arne@lindaasvvs.no
Installasjonsarbeida vil bli utførte i samsvar med gjeldande lover, forskrifter og reglement.	

Ja

Tilkopling og vassforsyning

Tilkoplinga omfattar

Bygningsart

Bustadbygg

Bygget er

Eksisterande bygg

Tiltaksart

Nytt

Vassmålares plassering (rom, etasje, etc)

v/ inntak i kjeller

Vassforsyning

Dimensjon vassforsyning

32

Dimensjon vassmålar

1"

Annan informasjon

Utstyr som er montert

Vassmålar

Montering

Horisontalt

Vertikalt

Montert tilbakestraumssikring kategori

1

Målarnummer - ny målar	Målarstand - ny målar	Dato for montering	Dato for plombering	Plombenummer
41106835	0	12.05.2023		

Kommentar/merknad

