

Kunde	Fra		
71874 - Bjørn Tore Fauske Kattuglbrotet 41 Kattuglbrotet 41 5099 Bergen	Biovac Environmental Technology AS Jeksleveien 59 2016 Frogner Org. nr.: 985660492	Avdeling: E-post:	Miljøteknik Vest Service@biovac.no

Ordre/dato	Arbeidssted	Kontakt
Ordrenr.: 162295 (Handyman) Dato: 06.12.2022 Servicerepresent... Jørund Brakstad Kontrakt: 2545 - Bjørn Tore Fauske...	Langeneset 165 5912 Seim	

Installasjonssted/utstyr	
Navn:	26113 - Biovac FD 5N GRP m/SBR Controller til Bjørn Tore Fauske
Serienr.:	0222-0917-105 E1022403

Generell informasjon			
Ferdigdato:	30.06.2023	Prioritet:	Normal
Fakturastatus:	Ikke fakturert	Ordrekategori:	Montasje
Fakturatype:	Regning	Kommunetilhørighet :	4631 - Alver kommune
Pris:		Anleggstype:	2368 Biovac FD 5N GRP m/SBR Controller
		Gårds og bruks num...:	502/37

Utført av
Frode Brakstad

Materiell				
Varenr.	Beskrivelse	Antall	Enhet	
99902101	Oppstart og opplæring 5N	1		Stk

Monteringsrapport 2021

Beskrivelse	Verdi	Info
Er serienummer på anlegget lagt inn i HM?	Utført	
Er Serienummer styreenhet lagt inn i HM	Utført	
Er GPS koordinater lagt inn på utstyret.	Utført	
Er bilde av anlegget lagt inn i HM?	Utført	
Er anlegget uten feil og mangler ved ankomst?	Ja	
Er det synlige feil vedrørende nedsetting av anlegget?	Nei	
Er rutine for oppstart av anleggstype fulgt?	Ja	
Er anlegget ferdig montert og i drift?	Ja	
Opplæring gitt kunde?	Ja	
Kommentarer/hva er gjort med eventuelle feil	Styreskap og blåser har lagt ute i regnet uten tildekking. Liten dam og litt sand/skitt i styreskap.	
Første servicedato	30.10.2022	

30.06.2023

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Frode Brakstad', enclosed within a simple rectangular box drawn with a single line.

Frode Brakstad